



DATOS ANALÍTICOS DEL AGUA DE CONSUMO

SUBSISTEMA VALLE DEL ALTO LEZA 2016

ANALITICAS DE AUTOCONTROL DE SALIDA DE PLANTA (Medias mensuales)

DESINFECCIÓN	ORGANOLÉPTICO				AUTOCONTROL									Nº Analíticas COMPLETAS (1)	
	Cloro Libre mg/L	Color mg/Pt-Co/L	Olor UOe/m3	Sabor UN	Turbidez UNF	pH	Cdtv uS/cm	Aluminio ug/L	Manganeso ug/L	Amonio mg/L	Clostridium UFC/100 ml	Bacterias coliformes UFC/100 ml	Recuento colonias a 22°C UFC/1 ml		E. Coli UFC/100 ml
ENERO	0,7	<15	<3	<3	0,3	7,1	76,1	20,7	5,7	<0,5	0,00	0,00	<100	0,00	1
FEBRERO	1,1	<15	<3	<3	0,8	7,0	68,1	32,9	10,0	<0,5	0,00	0,00	<100	0,00	
MARZO	0,7	<15	<3	<3	0,0	7,2	65,7	20,0	5,0	<0,5	0,00	0,00	<100	0,00	
ABRIL	0,7	<15	<3	<3	0,0	7,0	77,9	21,0	5,3	<0,5	0,00	0,00	<100	0,00	
MAYO	0,8	<15	<3	<3	0,0	7,1	86,0	19,1	5,4	<0,5	0,00	0,00	<100	0,00	
JUNIO	0,7	<15	<3	<3	0,2	7,1	115,0	21,8	48,9	<0,5	0,0	0,00	<100	0,00	
JULIO	0,3	<15	<3	<3	0,5	7,0	141,1	41,6	269,3	<0,5	0,0	0,00	<100	0,00	
AGOSTO														0,00	
SEPTIEMBRE														0,00	
OCTUBRE														0,00	
NOVIEMBRE														0,00	
DICIEMBRE														0,00	
PROMEDIO	1				0	7	90	25	50					0,00	1
<i>Límites RD 140/2003</i>	<i>1</i>	<i>15</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>6,5-9,5</i>	<i>2500</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>0,5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	

ANALITICAS DE AUTOCONTROL DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES ABASTECIDOS** (Medias anuales)

** Punto de entrega a la entrada del depósito municipal

DESINFECCIÓN	ORGANOLÉPTICO				AUTOCONTROL									Nº Analíticas ORGANOL.	Nº Analíticas AUTOCONT.	Nº Analíticas COMPLETAS (1)	
	Cloro Libre mg/L	Color mg/Pt-Co/L	Olor UOe/m3	Sabor UN	Turbidez UNF	pH	Cdtv uS/cm	Aluminio ug/L	Manganeso ug/L	Amonio mg/L	Clostridium UFC/100 ml	Bacterias coliformes UFC/100 ml	Recuento colonias a 22°C UFC/1 ml				E. Coli UFC/100 ml
LAGUNA DE CAMEROS	0,5	<15	<3	<3	0,22	7,2	100	47	175	<0,5	0,00	0,00	<100	0,00	35	7	1
CABEZÓN DE CAMEROS	0,3	<15	<3	<3	0,11	7,2	117	39	150	<0,5	0,00	0,00	<100	0,00	35	6	1
JALÓN DE CAMEROS	0,6	<15	<3	<3	4,5	6,8	169,0	45,0	239,0	<0,5	0,0	0,0	<100	0,00	1	1	0
<i>Límites RD 140/2003</i>	<i>1</i>	<i>15</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>6,5-9,5</i>	<i>2500</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>0,5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>			

(1) Análisis completo : Anexo I del RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-3596-consolidado.pdf>