ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

AGUILAR DEL RIO ALHAMA

ENERO 2010

AGUILAR DEL RIO ALHAMA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	SSV %	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l
1	1168																	
2	754																	
3	861																	
4	824																	
5	1051	7,3	1110	616		973					7,3	980	17,0	41,1				
6	1289																	
7	696																	
8	730	7,2	1120	110		217					7,1	795	5,0	15,1				
9	750																	
10	613																	
11	600																	
12	665																	
13	793																	
14	667																	
15	740	7,2	1710	342		637	315	28,1	9,8	6,0	7,1	1126	8,0	24,2	11,0	6,8	1,0	2,6
16	800																	
17	666																	
18	547																	
19	686																	
20	600																	
21	675																	
22	746	7,3	1572	154		348					7,2	1095	5,0	16,1				
23	628																	
24	629																	
25	567																	
26	601																	
27	744																	
28	493																	
29	563																	
30	603	7,0	1100	124		514					7,0	900	9,0	20,1				
31	581																	

FEBRERO 2010

AGUILAR DEL RIO ALHAMA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	589																	
2	572																	
3	784																	
4	487																	
5	588	7,4	985	190		318					7,1	1000	10,0	21,9				
6	601																	
7	562																	
8	545																	
9	640																	
10	487																	
11	569																	
12	549	7,6	917	120		256	140	34,0	0,2	5,5	7,6	825	8,0	21,0	10,0	5,2	3,1	1,2
13	564																	
14	615																	
15	459																	
16	565																	
17	666																	
18	565																	
19	788																	
20	843																	
21	847	7,0	1000	194		457					7,0	985	20,1	20,1				
22	730																	
23	881																	
24	846																	
25	735																	
26	715	7,1	1112	168		211					7,3	975	11,0	19,8				
27	968																	
28	1126																	
29																		
30																		
31																		

MARZO 2010

AGUILAR DEL RIO ALHAMA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	1038																	
2	1024																	
3	1133																	
4	1100																	
5	1090	7,7	1340	150		439	235	50,0	1,9	8,2	7,8	1210	7,0	45,6	24,0	1,1	4,0	0,9
6	1450																	
7	965																	
8	785																	
9	973																	
10	969																	
11	914																	
12	949	7,4	1100	180		464					7,3	985	11,0	46,9				
13	894																	
14	829																	
15	794																	
16	878																	
17	892																	
18	900																	
19	821	7,3	1130	182		492					7,2	975	13,0	48,0				
20	830																	
21	709																	
22	749																	
23	841																	
24	751																	
25	760																	
26	615																	
27	682	7,1	1319	216		321					7,1	996	9,0	17,8				
28	648																	
29	659																	
30	616																	
31	613																	

ABRIL 2010

AGUILAR DEL RIO ALHAMA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	1182																	
2	1190																	
3	1195																	
4	1063																	
5	1039																	
6	984	7,1	1028	140		249	135	26,4	6,6	6,7	7,1	925	9,0	24,4	13,0	0,5	0,8	1,4
7	1254																	
8	869																	
9	536	7,0	1300	192		289					7,7	1110	11,0	19,3				
10	614																	
11	645																	
12	439																	
13	548																	
14	998																	
15	1163																	
16	1093	7,2	1451	226		694					7,1	1295	11,0	34,2				
17	1344																	
18	899																	
19	593																	
20	681																	
21	1385																	
22	990																	
23	1175																	
24	1076	7,3	1235	70		144					7,1	965	13,0	41,0				
25	1172																	
26	1058																	
27	1010																	
28	1284																	
29	907																	
30	1185	7,2	1365	680		688					7,1	1225	12,0	42,7				
31																		

MAYO 2010

AGUILAR DEL RIO ALHAMA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	1313																	
2	1495																	
3	790																	
4	1159																	
5	1162																	
6	1223																	
7	1170	7,3	1380	715		1888					7,1	1210	6,0	48,8				
8	1168																	
9	1229																	
10	1095																	
11	1138																	
12	1223																	
13	1078																	
14	1208	6,8	1760	2044		2308	1120	46,6	3,2	6,8	6,7	1418	23,0	52,4	31,0	4,4	0,8	2,0
15	1256																	
16	967																	
17	872																	
18	1095																	
19	1107																	
20	1081																	
21	1203	7,0	1510	824		2081					7,0	1185	15,0	61,0				
22	1002																	
23	1094																	
24	849																	
25	1176																	
26	1309																	
27	1092																	
28	1224																	
29	1333	6,8	1674	950		2305					7,4	1683	23,0	78,6				
30	1021																	
31	1180																	

JUNIO 2010

AGUILAR DEL RIO ALHAMA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	1175	7,8	2040			2240												
2	1292	7,6	2135			2110												
3	1090	7,6	2010			1975												
4	903	7,0	1954	640		1835	980	44,5	3,9	10,1	7,0	1380	23,0	68,0	40,0	3,6	1,6	3,0
5	1157	7,5	1852			926												
6	891	7,3	1985			1095												
7	781	7,8	1796			900												
8	1140	7,6	1910	1150		2289					7,6	1010	23,0	95,0				
9	1241					1010												
10	944					945												
11	1090	7,1	1834	170		537					7,4	1365	13,0	60,0				
12	1255					1099												
13	1110					906												
14	993					1357												
15	1070	7,7	1519	250		905					7,8	1735	13,0	49,0				
16	1133					985												
17	1128					780												
18	1099					840												
19	1000	7,4	1300	50		110					7,3	1010	16,0	47,4				
20	595																	
21	500					932												
22	596					996												
23	1269					608												
24	1128					931												
25	1144	7,3	1600	290		1015					7,4	1340	14,0	59,0				
26	1112																	
27	1099																	
28	765																	
29	1266					2322												
30	1123					1200												
31																		