ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

ALDEANUEVA DE EBRO

ENERO | **2012** | **ALDEANUEVA DE EBRO** | *2008S0400|U*

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1005																	
2	767																	
3	981																	
4	1183																	
5	1231																	
6	1209	7,9	2340	140		431					7,8	2180	12,0	24,1				
7	882																	
8	1087																	
9	793																	
10	1157	7,4	2199	340		809					7,4	2104	11,0	18,9				
11	1288																	
12	1417																	
13	1126	7,9	2218	900		1324					7,6	2190	9,0	47,8				
14	1111																	
15	1105																	
16	995																	
17	1521	7,8	2020	200		580	290	35,5	9,0	18,5	7,6	1980	11,0	26,3	14,0	8,4	3,8	6,1
18	1435																	
19	1312																	
20	1421	7,4	2240	300		529	301	41,4	11,3	10,5	7,3	2190	12,0	27,6	18,0	7,6	2,8	7,0
21	1492																	
22	1336																	
23	876																	
24	856	7,9	1998	456		1046					7,5	1891	11,0	49,0				
25	1540																	
26	1524																	
27	1477																	
28	1128	7,5	2180	244		496					7,3	2130	13,0	28,9				
29	1121																	
30	1554																	
31	1406																	

FEBRERO | **2012** | **ALDEANUEVA DE EBRO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20	MES	MES-VOL	DQO_D	DBO5	N_T	NH4	P_TOT	pH	COND20	MES	DQO_D	DBO5	N_T	NH4	P_TOT
			µS/cm	mg/L	%	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		µS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	1292																	
2	1304																	
3	1215	7,4	1970	244		450					7,3	1810	12,0	34,3				
4	1280																	
5	926																	
6	981																	
7	1342	7,6	1965	308		695					7,4	1725	10,0	30,7				
8	1399																	
9	1181																	
10	1283	7,8	2100	352		633					7,3	1312	12,0	42,1				
11	1093																	
12	983																	
13	942																	
14	1251	7,8	2084	498		904	438	59,7	15,9	15,2	7,4	1865	14,0	23,7	12,0	10,5	4,6	2,0
15	1230																	
16	1525																	
17	1245	7,9	2135	516		836	492	52,7	15,0	12,1	7,5	1890	10,0	22,8	12,0	12,0	6,0	6,9
18	1530																	
19	1245																	
20	864																	
21	1313	7,2	1990	364		977					7,1	1870	10,0	25,5				
22	1305																	
23	1097																	
24	1183																	
25	1023	7,6	2265	452		719					7,3	1895	9,0	42,6				
26	1056																	
27	785																	
28	1038																	
29	1134																	
30																		
31																		

MARZO | **2012** | **ALDEANUEVA DE EBRO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1121																	
2	1129	7,9	2190	316		451					7,8	2180	14,0	36,2				
3	1141																	
4	853																	
5	837																	
6	961	7,9	2110	172		640					7,7	1968	12,0	29,2				
7	1349																	
8	1114																	
9	994	7,7	1235	400		606					7,6	1175	12,0	23,9				
10	1300																	
11	1110																	
12	628																	
13	1008	7,6	1980	618		634					7,4	1720	15,0	17,1				
14	1233																	
15	1135																	
16	1173																	
17	1186																	
18	1251																	
19	903																	
20	1055	7,4	2530	544		1878	975	73,4	14,2	4,3	7,3	1960	16,0	35,1		7,9	0,3	2,9
21	1095																	
22	3065																	
23	1302	7,7	2210	218		674	345	31,7	4,7	8,6	7,2	1990	14,0	37,6	22,0	7,3	1,6	0,7
24	1402																	
25	1002																	
26	791																	
27	1159																	
28	1393																	
29	1210																	
30	1297																	
31	1371	7,4	2180	244		1074					7,3	1975	19,0	22,5				

ABRIL	2012	ALDEANUEVA DE EBRO	2008S0400|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1201																	
2	601																	
3	515																	
4	1550																	
5	1421																	
6	1607																	
7	789	7,3	1890	212		261					7,4	1710	12,0	17,3				
8	1012																	
9	776																	
10	1297	7,6	2120	440		723					7,4	2044	13,0	23,4				
11	1980																	
12	1298																	
13	1151	7,6	2170	428		1096					7,4	1975	12,0	16,1				
14	1859																	
15	1344																	
16	904																	
17	1147	7,6	1995	252		576	298	39,9	10,2	9,1	7,4	1880	12,0	22,5	11,0	6,6	0,2	4,3
18	1596																	
19	1263																	
20	1784	7,7	1895	188		469	275	44,5	9,0	8,6	7,6	1790	11,0	18,1	12,0	10,0	0,3	4,1
21	1993																	
22	1648																	
23	882																	
24	1572	7,5	1968	188		604					7,4	1710	10,0	49,1				
25	1435																	
26	1439																	
27	1439	7,5	1978	292		406					7,4	1678	9,0	30,6				
28	1289																	
29	1035																	
30	1973																	
31																		

MAYO	2012	ALDEANUEVA DE EBRO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	2375	7,4	1980	105		271	142	36,8	12,9	6,5	7,3	1760	12,0	18,2	9,0	12,0	0,4	1,9
2	1017																	
3	684																	
4	1568																	
5	1390																	
6	1413																	
7	1265																	
8	1004	7,8	2652	224		843					7,1	2010	10,0	18,0				
9	1167																	
10	1893																	
11	1603	7,5	1952	376		893	456	53,2	17,0	12,1	7,2	1710	16,0	35,4	24,0	8,2	0,5	7,3
12	1588																	
13	1070																	
14	786																	
15	1264	7,3	1863	300		176					7,1	1801	18,0	12,0				
16	1292																	
17	1407																	
18	2299																	
19	2395																	
20	2649																	
21	1125																	
22	1261	7,6	1965	448		567					7,4	1745	12,0	16,0				
23	1447																	
24	1639																	
25	1653	7,5	1864	492		1059					7,3	1623	8,0	14,1				
26	1806																	
27	1669																	
28	1465																	
29	1480																	
30	1773																	
31	1747																	

JUNIO | **2012** | **ALDEANUEVA DE EBRO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1593	7,7	2320	284		520					7,3	2190	13,0	17,6				
2	1751																	
3	2388																	
4	1589																	
5	1547	7,4	2370	260		540					7,3	1841	9,0	18,9				
6	1713																	
7	1685																	
8	1919																	
9	1631																	
10	1251																	
11	1295																	
12	1330	7,8	2680	528		738					7,7	1731	12,0	17,6				
13	1702																	
14	1341	7,9	2510	350		425					7,5	2360	12,0	18,1				
15	1535																	
16	1235																	
17	1154																	
18	1114																	
19	2601	7,6	2462	692		521					7,5	2190	11,0	22,3				
20	1627																	
21	1333																	
22	1159	7,8	2190	340		478	275	53,9	20,1	8,2	7,6	2165	12,0	15,2	12,0	15,2	1,1	4,6
23	1150																	
24	1115																	
25	1087																	
26	1555	7,5	2419	300		407	190	38,8	14,9	7,2	7,3	2295	14,0	16,1	10,0	12,5	0,7	3,2
27	952																	
28	1497																	
29	1029																	
30	1670	7,8	2330	408		567					7,8	2087	19,3	19,1				
31																		

JULIO	2012	ALDEANUEVA DE EBRO	2008S0400|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	972																	
2	778																	
3	952																	
4	986																	
5	1066																	
6	877	8,2	2170	228		400					8,8	2260	12,0	18,1				
7	1288																	
8	1016																	
9	891																	
10	911	8,2	2340	220		676					8,5	2080	10,0	25,4				
11	995																	
12	934																	
13	1092	8,4	2122	352		524	295	31,4	9,4	10,8	8,8	2220	10,0	18,1	12,0	10,0	0,7	2,6
14	1096																	
15	994																	
16	993																	
17	999	8,0	2225	570		604	356	57,8	30,1	11,2	8,3	1913	12,0	21,9	12,0	18,4	0,9	6,3
18	1242																	
19	1113																	
20	988	8,1	1913	376		495					8,6	1714	12,0	24,0				
21	1270																	
22	867																	
23	818																	
24	1316	8,1	2156	332		520					8,7	2006	12,0	17,6				
25	1475																	
26	1377																	
27	1662																	
28	1193	8,2	2410	276		311					8,5	2125	12,0	17,6				
29	1435																	
30	814																	
31	1594																	

AGOSTO | **2012** | **ALDEANUEVA DE EBRO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1290																	
2	1704																	
3	1961	8,2	1731	536		757	368	39,9	3,4	11,1	8,8	757	10,0	20,0	12,0	8,5	0,5	1,9
4	1167																	
5	1018																	
6	978																	
7	1147	7,9	1747	792		900	468	52,6	20,4	26,1	8,5	1654	11,0	16,0	12,0	14,3	1,3	1,6
8	1583																	
9	1106																	
10	1342	8,3	1946	528		643					8,6	1910	10,0	21,3				
11	1334																	
12	1193																	
13	751																	
14	1162																	
15	1122																	
16	1850																	
17	1266																	
18	1390																	
19	1095																	
20	741																	
21	1389	6,6	1561								7,4	1839	12,0	22,0				
22	1211																	
23	1282																	
24	1227																	
25	741	8,0	2290	356		621					7,9	1810	12,0	22,0				
26	1416																	
27	884																	
28	1060	7,3	2010	156		700					7,9	1980	8,0	19,4				
29	1176																	
30	1645																	
31	1062	7,9	2120								7,7	1940	16,0	17,1				

SEPTIEMBRE | **2012** | **ALDEANUEVA DE EBRO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1249																	
2	950																	
3	672																	
4	933	8,0	2190	344		576					7,9	2099	15,0	25,6				
5	1276																	
6	1468																	
7	971	7,4	1980	282		498					7,3	1760	12,0	19,3				
8	1168																	
9	853																	
10	823																	
11	1177	7,4	2098	308		448					7,4	1908	14,0	25,1				
12	1362																	
13	1387																	
14	1506	7,8	2260	236		390	190	40,1	12,4	9,8	7,1	1910	10,0	24,3	12,0	7,9	3,8	1,4
15	1010																	
16	1256																	
17	1133																	
18	1297	7,9	2120	242		448	275	44,6	13,2	10,2	7,3	1710	15,0	22,4	12,0	10,1	1,6	3,8
19	1395																	
20	1576																	
21	2129	7,6	1980	276		1976					7,5	1730	10,0	19,4				
22	1381																	
23	1507					1410												
24	1200																	
25	1992					1275												
26	2576																	
27	2023					1152												
28	2373																	
29	3701	7,1	1992	544		937					6,9	1410	12,0	22,0				
30	1972																	
31																		

OCTUBRE	2012	ALDEANUEVA DE EBRO	2008S0400|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1301																	
2	2061																	
3	2200																	
4	1188																	
5	2101	8,2	1631	424		554					8,5	1547	9,0	31,2				
6	2110																	
7	2356																	
8	1643																	
9	1640	8,2	1913	300		517					8,6	1689	10,0	21,3				
10	1950																	
11	2099																	
12	2436																	
13	1027	7,4	1930	368		691					6,9	1730	17,0	20,1				
14	1219																	
15	1029																	
16	1331	8,1	1866	372		486					8,6	1669	14,0	18,1				
17	1589																	
18	1488																	
19	1552	7,5	1860	648		686	428	75,8	10,0	12,4	7,3	1540	12,0	22,3	11,0	6,1	1,2	4,5
20	2025																	
21	2789																	
22	2987																	
23	1333	8,4	1951	716		867	505	42,3	9,3	11,3	8,5	1570	12,0	18,1	9,0	5,2	0,8	5,3
24	1480																	
25	1609																	
26	2356	8,2	1910	516		812					8,4	1490	9,0	18,1				
27	1804																	
28	1804																	
29	1804																	
30	1804																	
31	1804																	

NOVIEMBRE | **2012** | **ALDEANUEVA DE EBRO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1020																	
2	1020																	
3	1020	8,2	1980	276		391					8,5	1760	14,0	22,3				
4	1020																	
5	1020																	
6	1020	8,1	1985	488		684					8,5	1499	10,0	21,3				
7	1020																	
8	1020																	
9	1020	8,6	1980	316		462					8,0	1716	11,0	24,3				
10	1020																	
11	1020																	
12	1020																	
13	1020	8,1	1910	318		427		48,9	12,2	9,8	8,4	1740	12,0	22,3	22,3	11,6	1,6	3,2
14	1020																	
15	1020																	
16	1020	8,3	1890	264		423					8,4	1790	12,0	22,3				
17	1020																	
18	1020																	
19	1020																	
20	1020	8,4	1960	192		384					8,3	1710	10,0	22,3				
21	1020																	
22	1020																	
23	1020	8,3	1980	208		306	195	47,5	10,1	7,6	8,4	1798	13,0	21,2	12,0	9,8	1,9	4,1
24	1020																	
25	1020																	
26	1020																	
27	1020																	
28	1020																	
29	1020																	
30	1020																	
31																		

DICIEMBRE | **2012** | **ALDEANUEVA DE EBRO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1677	8,4	1840	252		552					8,6	1710	10,0	22,3				
2	1677																	
3	1677																	
4	1677																	
5	1677																	
6	1677																	
7	1677	8,4	1919	192		415					8,4	1820	13,0	19,5				
8	1677																	
9	1677																	
10	1677																	
11	1674	8,4	2010	108		399					8,3	1890	14,0	22,1				
12	1263																	
13	1123																	
14	1029	8,3	1690	232		501	238	50,0	9,0	8,5	8,2	1712	15,0	19,1	9,0	6,0	1,9	3,1
15	1492																	
16	1107																	
17	955																	
18	692	8,7	1970	440		563					8,6	1410	13,0	19,6				
19	1861																	
20	1395																	
21	1312																	
22	1310																	
23	1226																	
24	1112																	
25	1000																	
26	1070			492		1182							12,0	24,6				
27	1113																	
28	1359																	
29	1168																	
30	1341																	
31	955																	