ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

ALDEANUEVA

ENERO 2011 | **2011** | **ALDEANUEVA** | *2008S0400|U*

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1058																	
2	686																	
3	590																	
4	983																	
5	1528																	
6	1485																	
7	715	7,5	2810	106		240					7,3	2560	11,0	18,6				
8	1103																	
9	973																	
10	582																	
11	990	7,6	2540	170		674					7,4	2190	9,0	22,3				
12	1070																	
13	1195																	
14	1417	7,9	2530	480		830					7,8	2180	12,0	22,3				
15	1128																	
16	979																	
17	742																	
18	1199	7,6	2540	304		590					7,5	2325	12,0	18,0				
19	1230																	
20	1289																	
21	1175	7,9	2825	342		950					7,3	2420	16,0	29,7				
22	1021																	
23	1177																	
24	743																	
25	1136	7,9	2830	165		570	310	38,2	15,4	5,8	7,4	2720	17,0	18,0	10,0	4,8	0,3	5,1
26	1333																	
27	1077																	
28	1718																	
29	2138	7,5	2860	390		990	495	59,4	10,8	14,0	7,3	2410	10,0	27,9	14,0	3,6	0,2	3,2
30	1152																	
31	553																	

FEBRERO | **2011** | **ALDEANUEVA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1176																	
2	945																	
3	1115																	
4	959	7,8	2920	172		332	190	42,4	17,1	9,9	7,4	2780	11,0	23,6	12,0	5,0	0,8	3,0
5	1069																	
6	897																	
7	997																	
8	1141	7,7	2485	208		348					7,5	2150	12,0	25,7				
9	1272																	
10	1292																	
11	1378	7,4	2530	304		680					7,3	2410	12,0	12,0				
12	1326																	
13	1249																	
14	1107																	
15	1305	7,9	2540	136		985	475	36,3	15,5	4,6	7,4	2430	10,0	26,0	14,0	5,2	1,1	2,7
16	1711																	
17	1500																	
18	1423	8,4	2045	321		495					8,4	2108	12,0	25,8				
19	1407																	
20	1793																	
21	824																	
22	2132	8,1	2760	235		475					8,1	2410	13,0	23,6				
23	1326																	
24	1193																	
25	1288																	
26	1294	7,6	2340	347		585					7,5	2110	11,0	21,2				
27	1241																	
28	815																	
29																		
30																		
31																		

MARZO	2011	ALDEANUEVA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1582																	
2	1331																	
3	1090																	
4	1719	8,0	2920	365		443					7,8	2530	12,0	22,3				
5	1905																	
6	1326																	
7	692																	
8	1100	8,3	2860	215		595					8,2	2420	10,0	20,8				
9	1234																	
10	1260																	
11	1277	8,3	2640	398		645					8,1	2350	11,0	19,0				
12	1704																	
13	2563																	
14	921																	
15	1717	7,1	1793	220		1655					7,0	1895	11,0	17,6				
16	3811																	
17	1948																	
18	1399	7,3	1900	599		532	275	45,6	15,6	6,6	8,4	1425	13,0	16,1	8,0	7,2	0,8	1,5
19	1382																	
20	981																	
21	880																	
22	1093	8,1	2370	180		290	165	54,6	29,0	9,6	8,1	2140	12,0	16,9	9,0	6,2	1,9	0,3
23	1122																	
24	1170																	
25	3571																	
26	1589	7,9	1791	294		869					7,9	1479	12,0	19,0				
27	1486																	
28	900																	
29	1321																	
30	2467																	
31	1377																	

ABRIL	2011	ALDEANUEVA	2008S0400|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1330	7,7	2810	482		768					8,8	1785	13,0	23,9				
2	1273																	
3	930																	
4	1166																	
5	1269	7,9	2410	434		690					8,3	2190	11,0	19,8				
6	1062																	
7	1753																	
8	1334	7,7	2640	271		535	290	70,2	44,9	11,5	8,1	2580	9,0	32,9	18,0	7,5	2,6	6,6
9	1127																	
10	1422																	
11	856																	
12	1085	8,1	2310	170		401	250	43,5	21,5	7,1	8,3	2160	10,0	16,0	12,0	11,3	1,7	3,6
13	1367																	
14	1191																	
15	1125																	
16	1450																	
17	1225																	
18	663	8,3	2480	545		784					8,5	2310	15,0	17,0				
19	1189																	
20	1357																	
21	1880																	
22	2163																	
23	1764																	
24	1635																	
25	1488																	
26	909	8,0	2810	235		1175					8,4	2400	10,0	19,9				
27	1441																	
28	1274																	
29	1458																	
30	1834	8,1	1613	433		693					7,9	2240	9,0	18,1				
31																		

MAYO	2011	ALDEANUEVA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1590																	
2	1110																	
3	1355																	
4	1290																	
5	1580																	
6	1201	7,7	2350	501		674	390	48,7	14,1	12,6	8,6	2250	12,0	23,6	15,0	8,2	1,4	5,2
7	1807																	
8	1514																	
9	931																	
10	1498	7,7	2330	295		501	365	38,7	15,5	9,8	8,2	1600	13,0	15,3	19,0	12,5	2,4	4,7
11	1623																	
12	1703																	
13	1965	7,5	2340	315		581					8,2	2190	14,0	15,5				
14	1785																	
15	1148																	
16	1086																	
17	1210	8,3	2280	232		367					8,0	2400	9,0	19,2				
18	1722																	
19	1757																	
20	1620	8,2	2190	192		561					8,0	2320	13,0	19,0				
21	1755																	
22	1173																	
23	992																	
24	1269	7,9	2200	385		479					8,3	2240	12,0	15,8				
25	1384																	
26	1619																	
27	1760																	
28	1577	8,1	2390	184		299					8,2	2210	12,0	17,6				
29	1248																	
30	1343																	
31	1662																	

JUNIO | **2011** | **ALDEANUEVA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1558	8,1	2083	218		449	295	29,7	4,7	6,2	9,0	1841	12,0	16,8	11,0	6,4	1,4	5,0
2	1431																	
3	1043	7,5	2290	135		704	350	19,6	7,2	4,4	9,1	2150	12,0	18,0	10,0	4,1	1,4	2,7
4	1440																	
5	1545																	
6	819																	
7	1544																	
8	1195																	
9	1259																	
10	1316	8,0	2390	132		259					8,8	2010	11,0	16,9				
11	1452																	
12	777																	
13	1051																	
14	1212	7,9	2310	230		499					8,7	2110	12,0	18,1				
15	1223																	
16	1393																	
17	1428	8,3	2037	190		312					9,3	2098	12,0	17,0				
18	1451																	
19	1295																	
20	1002																	
21	1086	8,2	2420	142		541					8,8	2300	13,0	18,1				
22	1757																	
23	1437																	
24	1158																	
25	1064	8,3	2410	238		267					8,9	2320	11,0	19,6				
26	1276																	
27	1004																	
28	1788																	
29	1625																	
30	1040																	
31																		

JULIO	2011	ALDEANUEVA	2008S0400|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1024	9,3	1831	248		369	195	35,5	15,2	5,9	9,7	1853	14,0	19,6	12,0	6,4	1,2	1,3
2	1099																	
3	3895																	
4	1109																	
5	1190	8,7	2310	152		205					8,9	2180	12,0	18,3				
6	1021																	
7	1049																	
8	1071	8,0	2510	550		717					8,6	2111	12,0	17,6				
9	1213																	
10	1213																	
11	971																	
12	1413	8,9	2745	258							9,0	2195	14,0	19,6				
13	1458																	
14	1723																	
15	1471	8,3	2480	198		301					8,6	2310	12,0	19,2				
16	1679																	
17	961																	
18	1052																	
19	2264	8,0	2420	226		367					8,7	2620	11,0	17,3				
20	1746																	
21	1663																	
22	1909																	
23	1445																	
24	1108																	
25	1031																	
26	1436																	
27	1010																	
28	2004																	
29	1701																	
30	1363	7,7	2130	106		239	201	40,1	5,2	3,9	8,0	2100	15,0	17,6	9,0	4,9	1,9	3,2
31	1020																	

AGOSTO	2011	ALDEANUEVA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	829																	
2	1774																	
3	2205																	
4	1570																	
5	1715	8,6	2410	284		510					8,4	2115	13,0	18,3				
6	1936																	
7	1233																	
8	776																	
9	1518																	
10	1472	7,9	2710	384		631					8,1	2420	19,0	17,6				
11	1988																	
12	1552																	
13	2057																	
14	1527																	
15	1178																	
16	1053	8,0	2310	458		592					8,3	2190	14,0	19,2				
17	1676																	
18	2221																	
19	2542	8,0	2510	468		509	308	73,7	16,6	8,3	8,0	2420	12,0	22,1	16,0	4,6	1,3	1,8
20	1610																	
21	2129																	
22	1438																	
23	2896	8,0	2415	276		608	325	40,3	10,2	7,8	8,3	2190	14,0	19,7	11,0	7,0	1,8	1,5
24	2181																	
25	1906																	
26	2149																	
27	2464	7,9	2320	238		459					8,0	2110	10,0	17,6				
28	1498																	
29	1448																	
30	2159	8,3	2520	400		599					8,2	2340	9,0	17,6				
31	2305																	

SEPTIEMBRE | **2011** | **ALDEANUEVA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	2781																	
2	2273	8,9	2100	560		558					8,7	1900	11,0	17,6				
3	2740																	
4	2770																	
5	1926																	
6	1893	7,9	2320	290		760					7,9	1980	13,0	17,6				
7	2347																	
8	2627					721												
9	2096	8,0	2190	201		454					8,1	2045	12,0	22,4				
10	2499					1845												
11	1926					1990												
12	2028					920												
13	2744	7,9	2129	284		707					7,7	2030	13,0	17,1				
14	2959					1778								23,8				
15	3203					1985								44,0				
16	3153	7,9	2180	356		678	201	31,1	9,5	4,1	7,8	2092	11,0	35,0	20,0	5,1	2,8	1,4
17	2750					1049								40,0				
18	2594					1014								41,0				
19	2017													69,0				
20	2465	8,0	2101	356		601	305	36,3	7,5	5,9	7,9	1995	12,0	103,0		4,2	1,9	1,2
21	2409					985												
22	2046					1629								89,1				
23	2258					1690												
24	2300	7,9	2100	180		602					7,7	1980	12,0	38,6				
25	2045																	
26	1821					1240												
27	2313					1088								28,9				
28	2512					720												
29	1803					860								28,0				
30	2270																	
31																		

OCTUBRE	2011	ALDEANUEVA	2008S0400|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	2319																	
2	2197																	
3	1279					932								18,0				
4	1601	7,6	2410	228		827					7,6	2361	14,0	21,9				
5	1774																	
6	1719																	
7	1622	7,8	2290	238		480					7,6	2119	11,0	21,4				
8	1604																	
9	1331					650												
10	949					860												
11	1196	8,0	2190	456		596					7,9	2100	13,0	20,1				
12	1635																	
13	1114																	
14	1238	7,9	2190	540		611	329	44,2	11,6	9,0	7,7	2040	11,0	20,1	9,0	7,6	0,1	0,5
15	1284																	
16	981																	
17	779																	
18	1317	7,8	2110	502		811	501	44,2	5,6	10,5	7,6	2011	11,0	25,7	15,0	6,6	2,0	2,1
19	1100																	
20	1239																	
21	1358	7,9	2110	320		822					7,8	2105	14,0	17,6				
22	1322																	
23	1088																	
24	911																	
25	1411	7,9	2460	436		730					7,9	2310	10,0	18,7				
26	1226					985												
27	1350					980												
28	1662																	
29	1019	7,6	2110	204		450					7,3	2420	13,0	17,6				
30	665																	
31	852																	

NOVIEMBRE | **2011** | **ALDEANUEVA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1526																	
2	792																	
3	1369																	
4	1423	7,6	2430	614		1017					7,6	2296	13,0	19,1				
5	2235																	
6	1518					980												
7	716					675												
8	722	7,8	2100	388		1130					7,6	2030	10,0	18,1				
9	774																	
10	1125																	
11	1273	7,9	2109	160		579					7,6	2005	10,0	19,6				
12	824																	
13	748																	
14	613																	
15	1018	7,5	2010	402		1100					7,5	1980	15,0	26,2				
16	832					752												
17	757																	
18	753	7,9	2101	314		649	390	44,3	6,9	10,1	7,8	1910	11,0	33,8	22,0	4,7	2,2	3,7
19	742																	
20	783																	
21	531																	
22	1056	7,9	2110	380		1017	562	51,9	11,5	4,0	7,6	2080	10,0	30,0	16,0	7,7	3,6	0,7
23	1143																	
24	1101																	
25	1123																	
26	1364	7,9	2310	284		601					7,9	2164	10,0	24,6				
27	883																	
28	806																	
29	1031																	
30	1013																	
31																		

DICIEMBRE | **2011** | **ALDEANUEVA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	1191																	
2	1170																	
3	1304																	
4	973																	
5	862																	
6	1031																	
7	868																	
8	853																	
9	1080	7,8	2412	492		901					7,7	2300	12,0	18,9				
10	966																	
11	1069																	
12	778																	
13	967	8,0	2190	1046		1160					7,8	2100	12,0	18,1				
14	755																	
15	1097																	
16	1240	8,0	2010	376		705					7,6	1968	14,0	19,6				
17	1007																	
18	766																	
19	716																	
20	1141	7,6	2110	624		1010					7,3	2176	12,0	17,1				
21	1090																	
22	1169																	
23	1617																	
24	1538	7,9	2120	580		801	461	48,1	10,5	9,1	7,8	1810	8,0	29,2	15,0	5,9	3,2	2,0
25	924																	
26	757																	
27	1364	7,6	2190	388		874	425	62,1	16,5	13,5	7,6	2101	10,0	19,3	11,0	6,3	2,5	3,6
28	944																	
29	1002																	
30	788																	
31	985																	