ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

ENCISO

ENERO | **2012** | **ENCISO** | *2007S0464|U*

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	63																	
2	63	8,2	2720	244		450		205,0	136,2	19,6	7,4	1320	13,0	72,7		36,0	14,8	7,4
3	57																	
4	54																	
5	75																	
6	74																	
7	64																	
8	58																	
9	33	7,8	1585	128		667					6,8	1350	15,0	88,2				
10	58																	
11	32	7,7	1498	108		621	366				6,8	1468	15,0	82,7	25,0			
12	27																	
13	67																	
14	154																	
15	135										7,3	995	14,0	42,5				
16	119	7,9	590	42		121					7,3	529	15,0	48,9				
17	39										7,3	1327	17,0	39,5				
18	15										7,3	1420	8,0	43,6				
19	25										7,4	1395	9,0	53,3				
20	50																	
21	54																	
22	44																	
23	28	7,9	2340	162		747					7,1	1358	7,0	75,6				
24	54	7,9	1846	56		461					7,3	1510	16,0	78,6				
25	25										7,5	1602	16,0	86,4				
26	67	7,6	1954	61		1392					7,2	1587	13,0	80,3				
27	124																	
28	71																	
29	81																	
30	47	8,7	2123	296		959					7,3	1258	11,0	60,4				
31	55																	

FEBRERO	2012	ENCISO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	61	7,5	733	260		584					7,1	1518	10,0	68,6				
2	32																	
3	25																	
4	59																	
5	187																	
6	136	8,2	1387	80		319		65,5	39,1	6,2	7,4	1109	9,0	54,7		36,8	5,1	4,5
7	95																	
8	63	8,0	1143	236		641					7,4	987	4,0	48,7				
9	54																	
10	55																	
11	62																	
12	49																	
13	92	8,5	1346	156		566					7,4	1525	15,0	58,3				
14	152																	
15	118	8,6	2500	152		519					7,4	1316	17,0	66,0				
16	121																	
17	111																	
18	118																	
19	101																	
20	27	8,2	2380	240		708					7,3	1445	12,0	53,4				
21	147																	
22	175	7,9	1587	100		294					7,3	1106	12,0	45,8				
23	153																	
24	76																	
25	107																	
26	90																	
27	50	8,4	1630	264		896					7,5	977	13,0	59,4				
28	51																	
29	47	8,7	2380	310			396				7,2	1251	8,0	69,1	14,2			
30																		
31																		

MARZO	2012	ENCISO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	45																	
2	64																	
3	75																	
4	75																	
5	68	8,0	1436	154		626	286	132,0	87,8	12,8	7,3	1243	11,0	64,6	16,0	52,3	8,0	7,5
6	54																	
7	59																	
8	99																	
9	89																	
10	99																	
11	70																	
12	32	8,5	1883	256		903					7,1	985	11,0	75,4				
13	18																	
14	45																	
15	37																	
16	23																	
17	131																	
18	99																	
19	82																	
20	92	8,3	960	334		807					7,3	1372	12,0	82,6				
21	90	7,0	921	280		430					7,2	1091	16,0	83,9				
22	46																	
23	36																	
24	45																	
25	48																	
26	32	8,1	2161	140		767					7,2	1165	10,0	72,6				
27	23																	
28	28																	
29	48																	
30	78																	
31	99																	

ABRIL	2012	ENCISO	2007S0464|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	106																	
2	113	7,9	1454	172		545		53,3	35,4	7,7	7,2	1136	16,0	85,6		47,5	6,7	11,6
3	168																	
4	137																	
5	200																	
6	170																	
7	153																	
8	123																	
9	114	7,7	1869	510		1061					7,7	960	23,0	77,0				
10	114																	
11	86	7,6	1678	170		635	267				7,5	1025	14,0	67,0	16,2			
12	85																	
13	89																	
14	94																	
15	94																	
16	70	8,6	1380	140		473		136,0	95,1	14,7	7,2	935	6,0	59,2		49,3	3,0	7,5
17	96																	
18	62	7,7	1015	154		767					7,1	915	4,0	51,7				
19	110																	
20	81																	
21	108																	
22	77																	
23	63	8,4	1489	444		1052	435				7,2	959	4,0	49,5	13,0			
24	43																	
25	70	8,0	1692	98		657												
26	71																	
27	122																	
28	182																	
29	175																	
30	106																	
31																		

MAYO	2012	ENCISO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	115																	
2	76	7,6	751	70		231					7,2	924	5,0	50,5				
3	100																	
4	78																	
5	81																	
6	78																	
7	56	8,4	1548	124		555		120,0	91,8	12,7	7,2	929	14,0	45,5		38,0	1,2	7,2
8	47																	
9	39	8,0	1830	222		584					7,2	1048	4,0	52,9				
10	83																	
11	123																	
12	106																	
13	84																	
14	78	7,8	794	274		560	234				7,6	607	6,0	45,8	10,8			
15	73																	
16	57	7,4	553	74		249					7,4	791	5,0	40,0				
17	64																	
18	121																	
19	174																	
20	88																	
21	99	7,7	621	168		250	74				7,6	656	8,0	35,3	8,7			
22	67																	
23	82	7,5	485	50		146					7,6	704	5,0	36,0				
24	100																	
25	45																	
26	39																	
27	57																	
28	82	7,7	670	112		249					7,6	641	10,0	42,5				
29	63																	
30	54	7,7	638	66		165					7,5	706	14,0	46,7				
31	37																	

JUNIO	2012	ENCISO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	53																	
2	130																	
3	54																	
4	48	7,8	635	64		156		38,6	22,5	4,2	7,8	628	18,0	40,5		19,2	0,4	4,0
5	29																	
6	38	7,8	694	48		168					7,7	647	14,0	48,9				
7	41																	
8	48																	
9	61																	
10	60																	
11	36	7,6	940	498		1040					7,8	725	5,0	38,8				
12	40																	
13	23	7,6	875	28		102					7,8	696	8,0	49,6				
14	10																	
15	42																	
16	54																	
17	28																	
18	58	7,5	919	132		393	209				7,6	774	13,0	46,1	10,2			
19	78																	
20	104																	
21	75																	
22	67																	
23	63																	
24	60																	
25	76	7,6	1210	484		1318					7,3	690	5,0	42,0				
26	60																	
27	42																	
28	22																	
29	38																	
30	69																	
31																		

JULIO	2012	ENCISO	2007S0464|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	63																	
2	11	8,0	1513	122		480		119,0	110,2	11,5	7,3	928	22,0	70,5		44,3	10,7	5,8
3	23																	
4																		
5	31																	
6	28																	
7	33																	
8	31																	
9	21	7,9	1330	106		489					7,2	804	5,0	61,4				
10	25																	
11	27																	
12	21																	
13	29																	
14	49																	
15	44																	
16	5	7,8	1843	140		604	308				7,1	1043	14,0	85,1	22,1			
17	20																	
18	36																	
19	27																	
20	27																	
21	53																	
22	42																	
23	29	8,1	1584	87		324					7,0	1143	14,0	79,8				
24	21																	
25	45																	
26	165																	
27	117																	
28	74																	
29	72																	
30	53	8,2	2116	204		906					7,1	1124	15,0	80,9				
31	40																	

AGOSTO | **2012** | **ENCISO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	59																	
2	58																	
3	43																	
4	96																	
5	116																	
6	79	8,2	1453	474		1095		135,0	95,6	16,7	7,3	844	24,0	88,9		41,2	15,8	6,5
7	46																	
8	68																	
9	56																	
10	75																	
11	86																	
12	102																	
13	209	8,4	1289	824		1197					7,7	1073	20,0	88,2				
14	144																	
15	98																	
16	104																	
17	111																	
18	144																	
19	251																	
20	117	7,7	1258	216		662					7,6	1154	11,0	65,1				
21	113																	
22	105																	
23	9																	
24	75																	
25	87																	
26	99																	
27	43	7,9	1394	430		1097	386				7,8	964	7,0	71,4	17,2			
28	57																	
29	8																	
30	74																	
31	68																	

SEPTIEMBRE | **2012** | **ENCISO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	60																	
2	40																	
3	72	8,3	1520	126		430		110,0	97,4	10,5	7,5	931	10,0	75,8		32,6	0,8	6,9
4	31																	
5	39																	
6	29																	
7	13																	
8	30																	
9	29																	
10	20	8,2	1646	130		633					7,4	1017	23,0	92,7				
11	30																	
12	35																	
13	35																	
14	28																	
15	28																	
16	27																	
17	13	8,0	1875	214		639	383				7,3	1112	24,0	75,3	20,2			
18	12																	
19	36																	
20	28																	
21	26																	
22	53																	
23	66																	
24	44	8,3	1249	178		554					7,1	1100	17,0	70,1				
25	68																	
26	62																	
27	22																	
28	274																	
29	69																	
30	34																	
31																		

OCTUBRE	2012	ENCISO	2007S0464|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	20	8,2	1863	308		767	306	117,0	76,8	14,3	7,3	1004	7,0	68,0	9,3	39,9	1,6	6,7
2	17																	
3	24																	
4	29																	
5	37																	
6	50																	
7	52																	
8	30	8,5	1430	326		898					7,3	988	23,0	89,8				
9	20																	
10	31																	
11	48																	
12	44																	
13	48																	
14	56																	
15	20	8,0	1536	164		503					7,3	1012	31,0	99,9				
16	26																	
17	44																	
18	60																	
19	69																	
20	167																	
21	216																	
22	78	8,0	817	22		106					7,5	756	4,0	51,3				
23	31																	
24	56																	
25	44																	
26	51																	
27	66																	
28	45																	
29	37	7,6	1831	682		1045					7,7	945	30,0	57,7				
30	29																	
31	37																	

NOVIEMBRE | **2012** | **ENCISO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	51																	
2	52																	
3	58																	
4	69																	
5	14	8,2	1173	170		437		39,2	16,6	5,2	7,5	960	11,0	58,1		33,0	3,8	4,2
6	13																	
7	45																	
8	41																	
9	49																	
10	62																	
11	41																	
12	38	8,3	5680	184		888	512				7,2	1208	12,0	67,3	21,2			
13	29																	
14	17																	
15	32																	
16	39																	
17	31																	
18	37																	
19	23	7,8	21160	340							6,8	1263	24,0	78,5				
20	14																	
21	15																	
22	10																	
23	29																	
24	34																	
25	26																	
26	41	7,6	495	143		300					6,4	1328	23,0	98,0				
27	12																	
28	80																	
29	24																	
30	28																	
31																		

DICIEMBRE	2012	ENCISO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	38																	
2	36																	
3	26	7,8	1248	208		697		70,5	42,2	7,9	7,5	1049	14,0	54,5		29,3	2,8	3,8
4	22																	
5	20																	
6	26																	
7	33																	
8	42																	
9	24																	
10	4	8,3	1657	90		340					7,8	1154	16,0	72,3				
11	16																	
12	23																	
13	29																	
14	29																	
15	31																	
16	35																	
17	26	8,8	1693	122		565	270				7,4	1190	23,0	89,5	24,1			
18	16																	
19	21																	
20	22																	
21	23																	
22	30																	
23	26																	
24	23	8,1	1724	68		304					7,5	1535	21,0	91,4				
25	29																	
26	25																	
27	24																	
28	29																	
29	38																	
30	32																	
31	28																	