ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

RINCON DE OLIVEDO

ENERO 2011 | **2011** | **RINCON DE OLIVEDO** | *2005S0425|U*

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	216																	
2	175																	
3	125																	
4	341																	
5	184																	
6	133																	
7	166																	
8	198																	
9	128																	
10	151																	
11	135	7,1	1410	206		507	250	51,8	25,5	5,7	7,0	1225	13,0	37,6	16,0	31,4	26,3	4,7
12	155																	
13	164																	
14	158																	
15	161																	
16	143																	
17	120																	
18	153	7,3	1210	126		654					7,3	1130	10,0	41,1				
19	243																	
20	245																	
21	291																	
22	242																	
23	167																	
24	270																	
25	107	7,0	1430	134		300					7,0	1213	14,0	30,8				
26	211																	
27	118																	
28	201																	
29	334	7,1	1085	146		338					7,0	925	12,0	26,0				
30	246																	
31	137																	

FEBRERO | **2011** | **RINCON DE OLIVEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	183																	
2	174																	
3	139																	
4	163	7,0	1010	286		425					7,0	985	10,0	34,7				
5	190																	
6	208																	
7	132																	
8	131																	
9	139																	
10	109																	
11	126																	
12	151																	
13	145																	
14	132																	
15	186	7,1	1210	95		305	165	72,7	41,8	6,3	7,1	1105	11,0	34,7	21,0	33,5	2,4	5,0
16	111																	
17	154																	
18	126																	
19	143																	
20	223																	
21	132																	
22	147	8,0	1420	179		325					8,0	1312	13,0	30,1				
23	136																	
24	134																	
25	122																	
26	141	7,6	1110	242		374					7,5	1008	11,0	28,1				
27	157																	
28	165																	
29																		
30																		
31																		

MARZO	2011	RINCON DE OLIVEDO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	136																	
2	141																	
3	140																	
4	145																	
5	114																	
6	159																	
7	152																	
8	142	8,0	1512	208		380					7,7	985	15,0	34,1				
9	167																	
10	141																	
11	115																	
12	268																	
13	220																	
14	141																	
15	253	8,7	1244	192		382					8,0	1190	13,0	36,0				
16	666																	
17	222																	
18	118																	
19	170																	
20	145																	
21	138																	
22	161	8,6	1389	148		352	198	88,5	55,1	8,4	8,3	1076	13,0	31,3	18,0	27,9	0,6	4,7
23	144																	
24	234																	
25	323																	
26	184	7,8	1230	140		297					8,2	844	14,0	22,3				
27	165																	
28	158																	
29	147																	
30	161																	
31	122																	

ABRIL | **2011** | **RINCON DE OLIVEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	246																	
2	139																	
3	145																	
4	409																	
5	132	7,9	1590	140		285					8,2	990	13,0	24,2				
6	120																	
7	138																	
8	149																	
9	117																	
10	168																	
11	148																	
12	147	8,3	1154	98		144	105	35,5	22,6	4,3	8,2	1417	11,0	28,5	19,0	25,1	1,4	2,8
13	147																	
14	152																	
15	150																	
16	177																	
17	125																	
18	150																	
19	128																	
20	131																	
21	149																	
22	242																	
23	229																	
24	318																	
25	203																	
26	165	7,7	1210	160		395					7,1	974	13,0	23,6				
27	165																	
28	170																	
29	138																	
30	175	7,9	1167	150		475					8,1	983	12,0	28,0				
31																		

MAYO	2011	RINCON DE OLIVEDO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	198																	
2	191																	
3	144																	
4	201																	
5	143																	
6	145																	
7	226																	
8	284																	
9	131																	
10	136	8,7	1557	212		495	305	107,0	72,2	10,5	8,2	1016	11,0	47,8		36,6	2,6	4,7
11	135																	
12	155																	
13	113																	
14	167																	
15	153																	
16	163																	
17	147	8,6	2310	132		275					8,5	1110	14,0	48,0				
18	133																	
19	143																	
20	141																	
21	185																	
22	185																	
23	119																	
24	166	8,6	1262	314		582					8,5	1186	12,0	30,0				
25	193																	
26	154																	
27	189																	
28	199	8,4	1476	126		201					8,4	1451	14,0	45,1				
29	283																	
30	353																	
31	353																	

JUNIO | **2011** | **RINCON DE OLIVEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	380	8,7	1273	235		274	186	56,7	38,8	8,9	8,6	975	13,0	19,1	16,0	8,5	1,0	2,6
2	330																	
3	400																	
4	387																	
5	350																	
6	356																	
7	543																	
8	367																	
9	250																	
10	274	8,9	1280	268		552					8,7	995	16,0	25,7				
11	193																	
12	219																	
13	235																	
14	496																	
15	186																	
16	202																	
17	190																	
18	305																	
19	375																	
20	370																	
21	308	8,7	1310	194		420					8,6	975	15,0	33,9				
22	508																	
23	309																	
24	311																	
25	320	8,7	1120	92		204					8,8	994	13,0	15,7				
26	365																	
27	293																	
28	264																	
29	250																	
30	250																	
31																		

JULIO	2011	RINCON DE OLIVEDO	2005S0425|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	298																	
2	375																	
3	373																	
4	368																	
5	262	8,3	1410	102		234					8,7	1350	11,0	28,0				
6	349																	
7	368																	
8	347																	
9	332																	
10	341																	
11	311																	
12	338	8,4	1240	90		252					8,7	1010	14,0	25,8				
13	436																	
14	261																	
15	276																	
16	370																	
17	557																	
18	299																	
19	364	8,3	1010	95		162					8,2	994	15,0	29,1				
20	290																	
21	339																	
22	299																	
23	340																	
24	330																	
25	371																	
26	341																	
27	289																	
28	338																	
29	262																	
30	300	7,3	1820	110		245	175	68,3	39,1	3,9	8,3	910	10,0	21,2	16,0	6,3	1,2	1,3
31	400																	

AGOSTO | **2011** | **RINCON DE OLIVEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	478																	
2	439																	
3	210																	
4	331																	
5	341	7,9	1290	98		167					7,7	995	14,0	47,1				
6	438																	
7	347																	
8	343																	
9	336																	
10	298																	
11	353																	
12	242																	
13	416																	
14	316																	
15	235																	
16	216	8,3	1168	210		201					8,5	984	14,0	28,1				
17	334																	
18	329																	
19	316																	
20	236																	
21	390																	
22	350																	
23	364	8,1	1190	188		610	390	73,6	32,9	6,6	8,4	994	12,0	31,4	20,0	26,9	1,2	3,2
24	316																	
25	338																	
26	650																	
27	647	8,4	1124	214		646					7,4	1005	11,0	25,6				
28	345																	
29	245																	
30	406																	
31	321																	

SEPTIEMBRE | **2011** | **RINCON DE OLIVEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	328																	
2	284																	
3	399																	
4	245																	
5	209																	
6	320	7,9	1025	345		470					7,8	954	14,0	28,5				
7	358																	
8	330																	
9	345																	
10	374																	
11	407																	
12	316																	
13	352	7,7	998	284		541					7,6	541	15,0	32,3				
14	289																	
15	386																	
16	388																	
17	343																	
18	392																	
19	371																	
20	376	7,8	1210	226		571	301	37,2	15,2	4,7	7,6	1024	13,0	49,1	19,0	28,2	1,4	2,6
21	405																	
22	439																	
23	373																	
24	401	7,3	1124	176		452					7,2	1028	11,0	28,1				
25	471																	
26	429																	
27	344																	
28	376																	
29	305																	
30	253																	
31																		

OCTUBRE | **2011** | **RINCON DE OLIVEDO** | *2005S0425|U*

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	333																	
2	264																	
3	186																	
4	247	7,6	1219	236		328					7,3	1106	12,0	41,1				
5	239																	
6	236																	
7	240																	
8	224																	
9	296																	
10	250																	
11	207	8,0	1125	164		308					7,4	1101	13,0	19,0				
12	308																	
13	421																	
14	320																	
15	203																	
16	310																	
17	341																	
18	465	7,7	1097	160		361	275	40,5	33,4	6,3	7,6	1003	10,0	17,2	11,0	30,5	1,4	3,6
19	464																	
20	328																	
21	282																	
22	291																	
23	328																	
24	322																	
25	306	7,3	1168	248		440					7,1	980	12,0	32,0				
26	264																	
27	263																	
28	300																	
29	180	7,6	1290	224		433					7,3	1010	10,0	24,3				
30	296																	
31	268																	

NOVIEMBRE | **2011** | **RINCON DE OLIVEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	318																	
2	294																	
3	359																	
4	245																	
5	689																	
6	371																	
7	274																	
8	261	7,7	1192	201		401					7,5	1064	14,0	17,2				
9	220																	
10	131																	
11	284																	
12	170																	
13	184																	
14	156																	
15	178	7,4	1310	201		360					7,4	1270	10,0	28,6				
16	153																	
17	160																	
18	180																	
19	182																	
20	171																	
21	197																	
22	156	7,4	1135	120		314	174	42,7	20,8	5,3	7,2	1040	12,0	24,2	13,0	24,6	10,0	3,1
23	186																	
24	272																	
25	252																	
26	264	7,3	1100	344		401					7,1	1084	15,0	19,6				
27	320																	
28	304																	
29	298																	
30	286																	
31																		

DICIEMBRE | **2011** | **RINCON DE OLIVEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	300																	
2	287																	
3	392																	
4	326																	
5	235																	
6	326																	
7	209																	
8	284																	
9	344																	
10	305																	
11	329																	
12	324																	
13	263	7,4	1213	216		303					7,3	1195	12,0	29,1				
14	304																	
15	304																	
16	327																	
17	391																	
18	361																	
19	357																	
20	343	7,7	1401	104		350					7,4	1390	12,0	29,8				
21	438																	
22	378																	
23	418																	
24	253																	
25	314																	
26	284																	
27	367	7,6	1600	152		301	175	53,7	28,2	5,4	7,5	1485	12,0	30,8	16,0	12,8	2,0	3,0
28	299																	
29	362																	
30	257																	
31	275																	