ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

RINCON DE SOTO

ENERO 2011 | **2011** | **RINCON DE SOTO** | *2006S0294|U*

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	2784																	
2	2663																	
3	2434																	
4	2726																	
5	3359																	
6	3277																	
7	2205																	
8	2983																	
9	2865																	
10	2165																	
11	2982	7,2	1810	274		705	335	49,1	21,2	7,1	7,2	1630	12,0	16,0	9,0	12,3		1,2
12	3393																	
13	1958																	
14	3031																	
15	3159																	
16	2783																	
17	2939																	
18	2999	7,5	1425	360		570					7,4	1319	8,0	17,6				
19	3059																	
20	3016																	
21	2836																	
22	2841																	
23	3300																	
24	2295																	
25	3063	7,1	1315	403		730					7,1	1248	12,0	17,1				
26	2887																	
27	2988																	
28	3274																	
29	4262	7,6	1382	128		201					7,4	1220	16,0	23,2				
30	3299																	
31	2006																	

FEBRERO | **2011** | **RINCON DE SOTO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	2848																	
2	2736																	
3	2741																	
4	2784																	
5	2934																	
6	2979																	
7	2048																	
8	2781	7,3	1424	250		434					7,1	1125	11,0	28,8				
9	2506																	
10	2846																	
11	2581																	
12	2965																	
13	2715																	
14	3382																	
15	3012	7,5	1408	190		234	160	27,2	10,1	9,6	7,4	1315	10,0	20,7	12,0	9,9		0,5
16	3700																	
17	2938																	
18	2945																	
19	3296																	
20	3581																	
21	2085																	
22	4169	7,8	1560	166		290					7,6	1420	13,0	25,1				
23	2597																	
24	2916																	
25	2858																	
26	3491	7,8	1310	205		308					7,7	1265	12,0	17,6				
27	3645																	
28	2339																	
29																		
30																		
31																		

MARZO | **2011** | **RINCON DE SOTO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	3176																	
2	2818																	
3	2939																	
4	3231																	
5	3763																	
6	3168																	
7	2215																	
8	3627	8,0	1810	145		207					8,0	1324	14,0	25,4				
9	3536																	
10	3381																	
11	3309																	
12	4451																	
13	3711																	
14	2246																	
15	3830	7,8	1118	161		272					7,5	1098	11,0	17,5				
16	6120																	
17	3313																	
18	3015																	
19	2831																	
20	2643																	
21	2923																	
22	2596	8,1	1757	401		348	150	40,6	20,7	6,9	7,9	1184	12,0	16,1	10,0	11,0		0,6
23	3003																	
24	3004																	
25	5088																	
26	3432	8,2	1378	246		388					7,8	1184	11,0	19,0				
27	2837																	
28	3014																	
29	3919																	
30	3267																	
31	3041																	

ABRIL	2011	RINCON DE SOTO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	2702																	
2	3092																	
3	2720																	
4	3477																	
5	2356	8,1	1410	258		395					7,7	1120	10,0	17,6				
6	3105																	
7	3356																	
8	3340																	
9	3356																	
10	3401																	
11	1973																	
12	3478	7,9	1540	148		267	201	28,9	13,9	4,3	8,0	1020	11,0	15,4	10,0	9,4		0,5
13	3515																	
14	2982																	
15	2975																	
16	3307																	
17	3313																	
18	2416																	
19	3340																	
20	3389																	
21	3228																	
22	4836																	
23	3916																	
24	3295																	
25	3329																	
26	3307	7,9	1860	452		609					7,4	1525	12,0	17,5				
27	3088																	
28	2886																	
29	3253																	
30	3125	8,1	1572	120		201					8,1	1300	12,0	22,3				
31																		

MAYO	2011	RINCON DE SOTO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	3011																	
2	3456																	
3	2951																	
4	3202																	
5	3629																	
6	4046																	
7	4126																	
8	3730																	
9	2201																	
10	2489	7,7	1576	360		389	205	33,8	12,9	6,0	8,1	1346	12,0	18,9	15,0	14,7		0,3
11	1907																	
12	1911																	
13	3357																	
14	3663																	
15	3433																	
16	3813																	
17	3680	8,3	1887	186		279					8,0	1258	12,0	22,0				
18	3381																	
19	3117																	
20	3502																	
21	3627																	
22	3405																	
23	2830																	
24	3013	7,7	1613	321		469					8,3	1277	13,0	25,5				
25	2885																	
26	2769																	
27	3398																	
28	3341	8,0	1214	176		327					8,5	1291	11,0	23,0				
29	3689																	
30	2827																	
31	3213																	

JUNIO | **2011** | **RINCON DE SOTO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	3787	7,8	1262	346		439	301	32,6	7,3	4,3	8,6	1394	13,0	19,0	13,0	10,2		3,6
2	3787																	
3	3787																	
4	3787																	
5	3787																	
6	3787																	
7	3787																	
8	3787																	
9	3787																	
10	3787																	
11	3787																	
12	3787																	
13	3787																	
14	3787	7,6	1395	146		333					8,2	1210	13,0	18,7				
15	3787																	
16	3286																	
17	3809																	
18	4173																	
19	3968																	
20	3451																	
21	4091	7,7	1221	158		375					8,4	1185	13,0	19,6				
22	3612																	
23	3133																	
24	3711																	
25	4045	7,8	1320	246		370					8,1	1290	14,0	22,4				
26	3735																	
27	3226																	
28	4612																	
29	4246																	
30	3711																	
31																		

JULIO	2011	RINCON DE SOTO	2006S0294|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	4129																	
2	4442																	
3	4210																	
4	4238																	
5	3841	8,0	1425	276		333					8,2	1312	14,0	18,0				
6	3633																	
7	3454																	
8	3549																	
9	3643																	
10	2931																	
11	2692																	
12	2080	7,4	1420	250		292					8,0	1318	13,0	23,2				
13	4249																	
14	3982																	
15	4168																	
16	3982																	
17	3114																	
18	3400																	
19	4795	8,3	1310	115		210					8,6	1410	12,0	16,1				
20	2760																	
21	4403																	
22	4053																	
23	4616																	
24	3933																	
25	3184																	
26	3522																	
27	3229																	
28	4395																	
29	3957																	
30	3855	7,9	1910	152		198	152	29,3	7,2	5,0	8,3	1720	11,0	19,8	15,0	11,1		1,6
31	4462																	

AGOSTO | **2011** | **RINCON DE SOTO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	4263																	
2	4438																	
3	4710																	
4	4447																	
5	4923																	
6	5278																	
7	4723																	
8	3796																	
9	4344																	
10	3684	7,7	1814	132		224					7,4	1520	16,0	20,1				
11	4472																	
12	3543																	
13	4674																	
14	4157																	
15	3919																	
16	4085	8,7	1340	335		522					8,1	1295	11,0	20,1				
17	4324																	
18	4725																	
19	4751																	
20	3683																	
21	5756																	
22	3059																	
23	4698	7,6	1265	240		397	195	33,6	10,3	6,0	7,4	1244	15,0	18,6	10,0	10,1		1,0
24	4747																	
25	4449																	
26	5167																	
27	5551	7,3	1620	120		301					7,3	1320	15,0	17,1				
28	5048																	
29	3947																	
30	4503																	
31	4346																	

SEPTIEMBRE | **2011** | **RINCON DE SOTO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	4730																	
2	4293																	
3	5693																	
4	4541																	
5	3894																	
6	3867	7,6	1710	422		618					7,3	1640	10,0	18,1				
7	4660																	
8	4610																	
9	4774																	
10	4841																	
11	3552																	
12	3786																	
13	3740	7,6	1330	150		215					7,6	1140	13,0	17,1				
14	3390																	
15	4022																	
16	3101																	
17	3512																	
18	3230																	
19	2402																	
20	3109	7,3	1340	400		440	270	44,7	9,7	7,0	7,3	1270	12,0	39,3	20,0	7,8		0,4
21	3798																	
22	3586																	
23	3958																	
24	3512	7,4	1760	110		258					7,2	1540	9,0	19,2				
25	2813																	
26	2762																	
27	3534																	
28	3077																	
29	3514																	
30	3281																	
31																		

OCTUBRE	2011	RINCON DE SOTO	2006S0294|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	3187																	
2	3317																	
3	2608																	
4	3634	7,4	1412	220		308					7,3	1369	11,0	17,6				
5	3134																	
6	3543																	
7	3483																	
8	4214																	
9	3506																	
10	3614																	
11	3923	7,5	1325	268		418					7,4	1306	12,0	19,2				
12	4177																	
13	3306																	
14	3795																	
15	2786																	
16	2984																	
17	3218																	
18	3135	7,5	1420	488		528	275	20,3	6,5	7,3	7,4	1396	19,0	17,6	11,0	4,4		1,0
19	3548																	
20	3315																	
21	2978																	
22	3110																	
23	2866																	
24	2414																	
25	3155	7,3	1462	325		380					7,2	1235	13,0	17,6				
26	3035																	
27	2783																	
28	3507																	
29	2919	7,9	1450	228		280					7,6	1312	16,0	19,2				
30	2802																	
31	2514																	

NOVIEMBRE | **2011** | **RINCON DE SOTO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	3125																	
2	2171																	
3	2848																	
4	3712																	
5	5254																	
6	3900																	
7	2169																	
8	2397	7,4	1318	336		313					7,2	1262	12,0	17,3				
9	2714																	
10	2895																	
11	3447																	
12	2850																	
13	2866																	
14	2300																	
15	3824	7,5	1410	285		404					7,5	1320	13,0	19,1				
16	3064																	
17	3059																	
18	3058																	
19	3089																	
20	3051																	
21	2459																	
22	3159	7,5	1392	222		399	268	39,1	9,8	4,0	7,4	1264	13,0	19,1	12,0	12,0	2,2	0,7
23	3058																	
24	3422																	
25	3013																	
26	3418	7,4	1412	248		322					7,2	1261	13,0	19,6				
27	2741																	
28	2444																	
29	2926																	
30	3192																	
31																		

DICIEMBRE | **2011** | **RINCON DE SOTO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	3183																	
2	3003																	
3	3823																	
4	2802																	
5	2466																	
6	3167																	
7	2605																	
8	3052																	
9	2321																	
10	2864																	
11	3009																	
12	2148																	
13	3135	7,4	1142	292		365					7,2	1101	16,0	19,3				
14	2745																	
15	3204																	
16	2969																	
17	3944																	
18	2860																	
19	2656																	
20	2686	7,3	1328	296		450					7,2	1128	16,0	18,9				
21	2862																	
22	3152																	
23	3159																	
24	3839																	
25	2746																	
26	2626																	
27	3187	7,3	1420	234		304	155	34,4	8,6	4,5	7,1	1319	12,0	21,6	9,0	12,2		0,4
28	3028																	
29	3762																	
30	3171																	
31	3387																	