ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

EL VILLAR ARNEDO

ENERO | **2012** | **EL VILLAR ARNEDO** | *2007S0039|U*

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	170																	
2	171	8,4	2680	346		957	569	140,0	99,4	12,1	7,8	2550	9,0	61,8	22,1	41,4	9,9	4,4
3	124																	
4	130																	
5	118																	
6	111																	
7	175																	
8	147																	
9	117	8,0	2840	330		1153					7,7	2530	5,0	59,8				
10	106																	
11	120	8,2	2720	306		775					7,6	2600	10,0	61,5				
12	127																	
13	127																	
14	139																	
15	283																	
16	168	7,4	2167	340		739					7,6	1565	14,0	54,0				
17	166																	
18	100																	
19	118																	
20	98																	
21	128																	
22	139																	
23	130	8,3	3780	288		645					7,6	2750	13,0	61,1				
24	135																	
25	109																	
26	155																	
27	129																	
28	153																	
29	153																	
30	123	8,2	2730	384		1536					7,7	2370	14,0	64,4				
31	143																	

FEBRERO | **2012** | **EL VILLAR ARNEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	139																	
2	80																	
3	98																	
4	145																	
5	213																	
6	147	7,8	2560	266		667		56,2	30,0	7,0	7,7	2520	19,0	63,7		39,5	9,1	4,4
7	98																	
8	116																	
9	127																	
10	115																	
11	123																	
12	128																	
13	182	8,5	2710	224		725					7,7	2750	22,0	74,9				
14	204																	
15	178																	
16	187																	
17	119																	
18	145																	
19	169																	
20	97	7,9	2480	604		831					7,6	2510	8,0	68,9				
21	115																	
22	136																	
23	110																	
24	90																	
25	123																	
26	157																	
27	110	7,8	3140	406		1086	328				7,7	2700	16,0	65,5	17,8			
28	106																	
29	122																	
30																		
31																		

MARZO	2012	EL VILLAR ARNEDO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	91																	
2	114																	
3	130																	
4	187																	
5	136	8,0	2860	262		931		72,7	39,6	8,6	7,7	2610	16,0	68,0		22,4	1,9	4,8
6	130																	
7	127																	
8	144																	
9	102																	
10	135																	
11	159																	
12	104	7,8	2590	328		1043					7,7	2770	9,0	61,8				
13	124																	
14	104																	
15	145																	
16	82																	
17	111																	
18	106																	
19	125																	
20	252	8,0	2760	302		1058					8,3	2880	8,0	48,5				
21	181																	
22	184																	
23	160																	
24	185																	
25	108																	
26	127	8,1	2121	112		243	112				7,9	2180	13,0	42,1	10,5			
27	63																	
28	95																	
29	80																	
30	84																	
31	96																	

ABRIL	2012	EL VILLAR ARNEDO	2007S0039|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	122																	
2	53	7,8	2740	274		658		90,1	60,8	10,5	7,9	2530	13,0	53,3		21,3	0,4	5,2
3	128																	
4	166																	
5	231																	
6	192																	
7	126																	
8	119																	
9	135	8,3	3350	448		1107	531				7,7	2440	11,0	56,8	13,3			
10	89																	
11	61																	
12	154																	
13	171																	
14	132																	
15	124																	
16	106	8,1	2960	304		1101					7,9	1941	10,0	53,1				
17	122																	
18	122																	
19	147																	
20	104																	
21	149																	
22	85																	
23	86	8,1	3530	330		1180					7,7	1936	5,0	50,6				
24	94																	
25	70																	
26	156																	
27	78																	
28	86																	
29	88																	
30	119																	
31																		

MAYO | **2012** | **EL VILLAR ARNEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	110																	
2	157																	
3	116	8,3	2152	182		461					7,7	2270	8,0	49,7				
4	61																	
5	86																	
6	88																	
7	93	8,2	3210	266		591	366	121,0	90,4	10,1	7,8	2220	6,0	43,5	13,4	32,6	2,1	2,4
8	83																	
9	58																	
10	93																	
11	57																	
12	98																	
13	83																	
14	44	8,0	3850	424		1159					8,0	2910	11,0	52,5				
15	85																	
16	61																	
17	97																	
18	89																	
19	117																	
20	125																	
21	93	8,9	2790	404		1032					7,9	1641	7,0	36,1				
22	110																	
23	106																	
24	56																	
25	60																	
26	64																	
27	83																	
28	85	7,4	3290	452		1665	710				7,9	3220	8,0	47,6	17,2			
29	77																	
30	159																	
31	53																	

JUNIO	2012	EL VILLAR ARNEDO

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	96																	
2	173																	
3	96																	
4	66	8,1	3070	368		1238		78,6	40,3	8,3	7,7	1959	6,0	39,5		25,1	1,9	5,0
5	34																	
6	59																	
7	42																	
8	62																	
9	70																	
10	87																	
11	135	8,1	3130	410		925	453				7,6	3130	12,0	62,3	15,5			
12	95																	
13	55																	
14	40																	
15	32																	
16	61																	
17	78																	
18	76	7,4	3210	424		976					7,8	2910	7,0	62,9				
19	108																	
20	90																	
21	93																	
22	71																	
23	87																	
24	79																	
25	78	7,7	3420	282		590					7,8	2910	7,0	50,1				
26	73																	
27	39																	
28	69																	
29	62																	
30	87																	
31																		

JULIO	2012	EL VILLAR ARNEDO	2007S0039|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	102																	
2	19	8,1	3520	268		538		101,0	74,0	6,5	7,8	3310	15,0	51,2		46,1	2,7	4,9
3	48																	
4	54																	
5	54																	
6	85																	
7	87																	
8	88																	
9	103	7,5	3520	390		1050					7,9	3300	9,0	52,8				
10	71																	
11	69																	
12	68																	
13	42																	
14	52																	
15	62																	
16	39	7,7	2900	332		537					7,9	3200	7,0	54,0				
17	85																	
18	279																	
19	203																	
20	19																	
21	15																	
22	36																	
23	57	7,6	2890	154		719					7,9	3290	5,0	60,2				
24	35																	
25	46																	
26	40																	
27	55																	
28	38																	
29	45																	
30	38	7,5	2970	140		567	322				7,7	2720	8,0	49,9	15,2			
31	50																	

AGOSTO | **2012** | **EL VILLAR ARNEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	17																	
2	29																	
3	14																	
4	43																	
5	74																	
6	25	7,9	2870	260		966	589	88,0	56,7	7,1	7,7	2690	8,0	47,2	20,3	33,3	2,0	4,9
7	72																	
8	59																	
9	36																	
10	51																	
11	44																	
12	64																	
13	15	7,7	3500	512		1196					7,8	3210	9,0	52,5				
14	17																	
15	23																	
16	46																	
17	16																	
18	37																	
19	52																	
20	57	7,4	2450	140		238					7,8	3180	11,0	56,4				
21	63																	
22	46																	
23	52																	
24	27																	
25	24																	
26	31																	
27	44	7,8	3130	460		1083					7,7	3260	12,0	53,1				
28	67																	
29	57																	
30	29																	
31	66																	

SEPTIEMBRE | **2012** | **EL VILLAR ARNEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	17																	
2	76																	
3	54	7,4	2670	200		915		61,7	35,7	6,1	7,8	2660	18,0	50,2		29,3	3,9	3,5
4	64																	
5	59																	
6	50																	
7	24																	
8	46																	
9	10																	
10	101	7,4	2690	880		1394					7,7	2610	11,0	59,4				
11	72																	
12	23																	
13	34																	
14	45																	
15	44																	
16	49																	
17	52	8,0	4560	528		1010	454				7,8	3270	6,0	65,1				
18	36																	
19	63																	
20	46																	
21	23																	
22	35																	
23	50																	
24	27	7,5	3300	720		1736					7,9	3350	14,0	62,8				
25	80																	
26	25																	
27	57																	
28	157																	
29	71																	
30	71																	
31																		

OCTUBRE	2012	EL VILLAR ARNEDO	2007S0039|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	28	8,6	4100	90		165		46,1	30,7	3,8	7,9	1575	10,0	42,5		22,8	1,5	4,2
2	50																	
3	44																	
4	53																	
5	31																	
6	49																	
7	46																	
8	40	8,4	3400	364		691	236				8,2	3120	9,0	58,9	13,5			
9	35																	
10	80																	
11	85																	
12	64																	
13	55																	
14	103																	
15	59	8,6	3370	448							8,1	2950	10,0	52,0				
16	54																	
17	43																	
18	37																	
19	58																	
20	265																	
21	102																	
22	103	8,7	3030	74		137					7,8	853	4,0	27,2				
23	61																	
24	90																	
25	97																	
26	59																	
27	110																	
28	150																	
29	49	7,9	3440	300		794					8,1	2760	12,0	51,8				
30	98																	
31	52																	

NOVIEMBRE | **2012** | **EL VILLAR ARNEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	96																	
2	57																	
3	76																	
4	124																	
5	60	8,1	2960	244		957		85,4	59,5	7,5	7,9	2068	9,0	44,3		33,3	3,1	4,0
6	59																	
7	55																	
8	86																	
9	78																	
10	92																	
11	65																	
12	58	8,2	3470	322		954	468				7,8	2610	17,0	44,1	17,6			
13	58																	
14	61																	
15	60																	
16	52																	
17	86																	
18	66																	
19	61	8,6	3440	258		507					7,9	3050	7,0	50,1				
20	64																	
21	62																	
22	53																	
23	54																	
24	66																	
25	97																	
26	64	7,4	3460	258		1103					7,8	2630	11,0	28,2				
27	91																	
28	111																	
29	78																	
30	62																	
31																		

DICIEMBRE | **2012** | **EL VILLAR ARNEDO**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	64																	
2	83																	
3	56	7,9	2740	240		771		58,4	34,9	6,1	7,7	2840	12,0	54,3		35,6	4,6	4,0
4	72																	
5	53																	
6	80																	
7	60																	
8	62																	
9	76																	
10	54	7,8	3850	328		1014	436				7,7	3100	11,0	59,4	15,1			
11	70																	
12	44																	
13	60																	
14	60																	
15	58																	
16	82																	
17	43	7,9	2770	292		1140					7,8	2970	17,0	74,1				
18	72																	
19	53																	
20	58																	
21	44																	
22	60																	
23	63																	
24	71	7,6	2674	600		1296					7,7	3350	13,0	63,3				
25	67																	
26	55																	
27	56																	
28	47																	
29	55																	
30	57																	
31	60																	