ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

VILLOSLADA

ENERO 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	SSV %	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l
1	72																	
2	142																	
3	112																	
4	99																	
5	114	8,9	432	178		398	307	55,3	15,9	5,5	7,3	304	34,0	44,1	8,1	7,4	0,0	1,8
6	103																	
7	115																	
8	122																	
9	130																	
10	122																	
11	153																	
12	119	8,6	349	158		372	268				6,9	329	13,0	25,9	1,8			
13	127																	
14	138																	
15	140																	
16	138																	
17	200																	
18	118																	
19	307	9,1	490	108		291	166				7,1	470	9,0	23,5	2,3			
20	164																	
21	151																	
22	246																	
23	125																	
24		8,6	408	236		246	105				7,2	294	10,0	20,5	3,2			
25																		
26	542																	
27	217																	
28	223																	
29	191																	
30	160																	
31	219																	

FEBRERO 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	160																	
2	163	8,9	435	108		311	134	25,1	7,4	3,1	7,3	354,0	7,0	18,2	2,9	3,9	0,1	1,2
3	155																	
4	224																	
5	221																	
6	487																	
7	190																	
8	247																	
9	188	8,4	426	38		70	36				7,4	490,0	9,0	19,7	2,9			
10	174																	
11	171																	
12	138																	
13	133																	
14	152																	
15	102																	
16	79	8,6	452	152		256	191				7,4	356,0	6,0	17,3	1,0			
17	128																	
18	103																	
19	84																	
20	102																	
21	112	8,5	469	200		329	228				6,9	267,0	25,0	28,6	2,4			
22	96																	
23	109																	
24	90																	
25	73																	
26	94																	
27	136																	
28	74																	
29																		
30																		
31																		

MARZO 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	118																	
2	72	8,8	535	126		303	202	56,5	30,2	5,1	7,2	279,0	7,0	25,9	3,5	5,9	0,3	2,0
3	82																	
4	139																	
5	111																	
6	398																	
7	438																	
8	280																	
9	208	8,5	407	80		193	104				7,4	307,0	4,0	21,4	1,6			
10	194																	
11	141																	
12	130																	
13	147																	
14	169																	
15	77																	
16	111	8,2	467	138		375	259				7,1	293,0	6,0	19,7	2,7			
17	102																	
18	95																	
19	127																	
20	134																	
21	141	7,9	477	258		703	498				7,7	228,0	7,0	25,7	3,5			
22	148																	
23	92																	
24	109																	
25	84																	
26	112																	
27	102	8,0	354	350		432	320				7,4	158,0	4,0	11,9	2,9			
28	110																	
29	127																	
30	86																	
31	110																	

ABRIL 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	93																	
2	108																	
3	127																	
4	124																	
5	80																	
6	115	7,3	333	384		684	584	37,7	16,0	5,1	7,0	134,6	4,0	23,1	1,3	2,6	0,1	2,6
7	76																	
8	116																	
9	142																	
10	344																	
11	115																	
12	142																	
13	96	8,3	467	124		330	262				7,0	303,0	7,0	25,3	2,3			
14	118																	
15	103																	
16	111																	
17	101																	
18	143																	
19	119																	
20	103	8,3	537	208		592	478				7,5	292,0	4,0	16,6	1,2			
21	67																	
22	97																	
23	111																	
24	86																	
25	188																	
26	105																	
27	103	7,4	132	375		386	237				7,1	278,0	8,0	22,5	1,0			
28	78																	
29	91																	
30	186																	
31																		

MAYO 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	126																	
2	109																	
3	138																	
4	92	7,9	441	208		625	373	42,9	22,0	4,6	7,0	236,0	7,0	22,8	2,7	4,5	0,2	2,9
5	106																	
6	72																	
7	94																	
8	94																	
9	135																	
10	114																	
11	110	7,5	304	146		375	226				7,1	214,0	7,0	22,4	1,6			
12	99																	
13	75																	
14	86																	
15	97																	
16	113	7,5	390	330		766	419				7,1	262,0	8,0	35,3	3,0			
17	94																	
18	107																	
19	79																	
20	94																	
21	109																	
22	84																	
23	108																	
24	220																	
25	100	7,5	337	928		875	653				7,3	229,0	4,0	17,7	2,8			
26	77																	
27	83																	
28	106																	
29	120																	
30	103																	
31	66																	

JUNIO 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	67	7,4	142	128		365	230	29,8	15,8	3,7	7,1	121,0	4,0	13,0	1,0	5,2	0,2	1,9
2	96																	
3	88																	
4	101																	
5	76																	
6	143																	
7	75																	
8	68	7,4	160	306		460	320				7,2	126,0	7,0	14,1	1,3			
9	101																	
10	101																	
11	98																	
12	136																	
13	90	6,8	206	1300		753	450				7,2	131,0	21,0	41,3	7,2			
14	141																	
15	82																	
16	97																	
17	97																	
18	160																	
19	73																	
20	109																	
21	114																	
22	77	7,2	490	410		1027	438				7,0	303,0	10,0	22,0	2,3			
23	91																	
24	96																	
25	83																	
26	104																	
27	110																	
28	72																	
29	70	7,9	500	248		600	356				7,6	300,0	6,0	20,6	2,0			
30	103																	
31																		

JULIO 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	182																	
2	93																	
3	101																	
4	171																	
5	94							33,7	21,8	8,1						6,2	5,6	0,2
6	112	7,4	471	152		516	390				7,3	301,0	5,0	15,6	1,6			
7	75																	
8	109																	
9	79																	
10	139																	
11	138	7,4	470	246		683	410				7,8	310,0	6,0	13,5	1,4			
12	71																	
13	66																	
14	107																	
15	264																	
16	295																	
17	206																	
18	293																	
19	250																	
20	218	7,7	420	280		513	384				8,2	300,0	5,0	8,9	1,5			
21	152																	
22	150																	
23	111																	
24	121																	
25	178																	
26	115																	
27	83	7,5	568	220		530	390				7,4	320,0	6,0	24,7	1,6			
28	116																	
29	101																	
30	92																	
31	112																	

AGOSTO 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	140																	
2	119																	
3	115	7,1	799	340		672	465	69,2	47,8	9,3	7,5	870,0	11,0	28,8	4,6	15,6	9,2	0,7
4	176																	
5	94																	
6	78																	
7	86																	
8	110	7,9	1364	188		956	770	92,0	60,2	11,7	7,6	474,0	8,0	27,5	3,9	17,1	12,6	1,2
9	147																	
10	172																	
11	147																	
12	149																	
13	139																	
14	192																	
15	197																	
16	87																	
17	116	7,8	706	280		1066	499				8,5	264,0	5,0	16,9	1,3			
18	116																	
19	141																	
20	130																	
21	131																	
22	122																	
23	152																	
24	80	7,6	578	258		550	451				7,5	506,0	26,0	56,9	12,0			
25	101																	
26	117																	
27	99																	
28	149																	
29	111																	
30	62																	
31	81	7,0	599				850				7,8	441,0	6,0	29,2	1,9			

SEPTIEMBRE 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	91																	
2	88																	
3	101																	
4	84																	
5	133	7,5	659	208		208	113	86,5	28,6	6,3	7,3	264,0	5,0	17,0	1,9	3,2	0,9	0,5
6	68																	
7	77																	
8	92																	
9	105																	
10	101																	
11	109																	
12	164																	
13	50																	
14	91	7,6	410	184		442	310				7,0	250,0	13,0	20,3	2,1			
15	87																	
16	87																	
17	150																	
18	111																	
19	132																	
20	78																	
21	103																	
22	86	7,4	510	204		702					7,1	290,0	4,0	15,9	1,7			
23	97																	
24	75																	
25	98																	
26	139																	
27	58																	
28	79	7,9	580	236		362					7,1	300,0	5,0	16,5				
29	121																	
30	103																	
31																		

OCTUBRE 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	103																	
2	88																	
3	136	7,6	471	194		440	339	60,4	27,5	6,1	7,0	220,0	6,0	19,3	2,6	3,2	0,2	2,7
4	63																	
5	62																	
6	35																	
7	14																	
8	63																	
9	97																	
10	138																	
11	232																	
12	272																	
13	268																	
14	140																	
15	127																	
16	115																	
17	119																	
18	123																	
19	122	7,3	453	432		796	604				7,1	243,0	21,0	23,8	3,3			
20	169																	
21	155																	
22	115																	
23	121																	
24	108																	
25	81																	
26	88	8,2	510	112		234	145				7,1	268,0	5,0	23,2	1,9			
27	98																	
28	77																	
29	77																	
30	87																	
31	123	8,3	631	198		481					7,6	287,0	4,0	15,8				

NOVIEMBRE 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	108																	
2	89																	
3	80																	
4	98																	
5	96																	
6	78																	
7	170																	
8	249																	
9	191	8,3	458	86		216	126	28,7	13,8	3,7	7,1	310,0	6,0	16,4	1,1	7,7	0,9	3,5
10	130																	
11	74																	
12	92																	
13	85																	
14	116																	
15	112																	
16	96	7,4	404	138		352	138				6,4	309,0	13,0	22,3	1,7			
17	77																	
18	64																	
19	113																	
20	89																	
21	134																	
22	71																	
23	81	7,6	490	202		469	290				6,2	260,0	17,0	30,0	2,5			
24	90																	
25	86																	
26	72																	
27	90																	
28	222	7,3	528	772		1373					6,8	351,0	16,0	31,4				
29	141																	
30	91																	
31																		

DICIEMBRE 2009

VILLOSLADA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	128																	
2	160																	
3	105																	
4	101																	
5	148																	
6	145																	
7	161																	
8	78																	
9	99																	
10	107																	
11	85																	
12	115																	
13	118																	
14	116	8,5	339	64		154	96	29,6	19,7	5,0	5,8	363,0	29,0	56,2	8,3	2,2	1,1	5,0
15	111																	
16	108										5,9	393,0	23,0	33,5				
17	154																	
18	144																	
19	199																	
20	140																	
21	319																	
22	98	7,6	906	104		158	94				7,0	690,0	9,0	22,6	2,1			
23	106																	
24	224																	
25	122																	
26	156																	
27	120																	
28	197																	
29	611	7,7	890	96		166	108				7,1	560,0	10,0	29,4	3,9			
30	186																	
31	303																	