ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

TUDELILLA

ENERO | **2012** | **TUDELILLA** | *2007S0041|U*

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	73																	
2	70	9,0	1631	260		705	450	182,0	133,6	13,3	7,9	887	19,0	33,2	15,1	29,0	0,6	4,2
3	81																	
4	78																	
5	81																	
6	87																	
7	67																	
8	71																	
9	71	7,7	1272	218		616					7,8	998	9,0					
10	62																	
11	33	7,5	1028	98		437					7,8	1020	12,0					
12	59	7,4	1036	120		900					7,8	1015	14,0					
13		7,4	1108	148		1072												
14	104	7,7	982	170		169												
15	396																	
16	185	7,7	693	180		425					7,7	634	28,0	140,0				
17	78										7,8	1020	15,0	64,4				
18	81										7,7	958	4,0	54,8				
19	87										7,8	997	9,0	52,5				
20	88																	
21	91																	
22	105			168		168												
23	57	7,6	947	202		647					8,0	759	4,0	42,7				
24	64										8,2	1204	8,0	45,8				
25	67										8,0	789	11,0	27,1				
26	122										8,0	987	15,0	33,7				
27	104																	
28	115																	
29	110																	
30	84	8,2	978	114		368					7,8	751	11,0	38,8				
31	130																	

FEBRERO | **2012** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	93																	
2	47																	
3	53																	
4	53																	
5	128																	
6	80	8,3	1047	200				75,9	27,2	8,0	7,8	863	17,0			25,3	3,9	0,1
7	43	6,3	1136	788										117,0				
8	50	6,3	1136	788							6,5	949	16,0	66,3				
9	60	8,4	982	80														
10	53	7,8	1029	274		1402												
11	60																	
12	48																	
13	224	7,9	977	158		458					7,7	916	25,0	90,9				
14	69																	
15	96																	
16																		
17																		
18																		
19	1																	
20	111	8,5	1181	146		643					7,8	880	9,0	58,4				
21	72																	
22	92																	
23	71																	
24	83																	
25	78																	
26	102																	
27	111	7,6	946	166		440	193				7,8	911	7,0	45,0	15,6			
28	88																	
29	81																	
30																		
31																		

MARZO	2012	TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	88																	
2	90																	
3	101																	
4	145																	
5	114	7,7	1090	178		354		36,2	25,5	6,9	7,3	923	4,0	34,5		20,0	1,2	7,1
6	84																	
7	79																	
8	77																	
9	66																	
10	78																	
11	130																	
12	66	7,6	785	138		333					7,9	812	11,0	36,5				
13	65																	
14	66																	
15	78																	
16	55																	
17	86																	
18	106																	
19	118																	
20	84	8,8	934	182		692					8,0	778	7,0	32,6				
21	125																	
22	102																	
23	91																	
24	76																	
25	98																	
26	72	8,0	843	144		322	138				8,0	782	10,0	32,2	7,1			
27	61																	
28	75																	
29	85																	
30	100																	
31	99																	

ABRIL	2012	TUDELILLA	2007S0041|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	101																	
2	102	7,6	1012	130		370		50,2	43,5	5,7	7,9	761	6,0	23,6		19,7	0,1	4,6
3	128																	
4	130																	
5	155																	
6	153																	
7	120																	
8	91																	
9	85	7,2	1087	110		670					7,8	934	11,0	24,7				
10	123																	
11	114																	
12	124																	
13	116																	
14	137																	
15	146																	
16	118	8,7	1025	116		412	226				8,0	620	4,0	21,9	5,5			
17	101																	
18	108																	
19	137																	
20	66																	
21	74																	
22	97																	
23	95	8,5	783	114		339					8,0	578	4,0	23,7				
24	117																	
25	106																	
26	106																	
27	152																	
28	178																	
29	158																	
30	120																	
31																		

MAYO	2012	TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	120																	
2	106																	
3	121	8,6	1020	168		458	232				8,1	625	3,0	22,9	5,5			
4	100																	
5	107																	
6	103																	
7	62	8,6	979	52		216		69,7	46,2	5,5	8,1	686	4,0	21,1		22,6	0,1	2,3
8	79																	
9	78																	
10	109																	
11	74																	
12	89																	
13	109																	
14	86	8,3	1069	340		843					8,2	710	5,0	22,0				
15	60																	
16	52																	
17	122																	
18	82																	
19	95																	
20	136																	
21	102	8,4	947	148		388	145				7,9	509	4,0	17,0	4,5			
22	143																	
23	65																	
24	130																	
25	99																	
26	100																	
27	110																	
28	275	8,3	836	68		226					8,2	706	5,0	21,1				
29	191																	
30	141																	
31	155																	

JUNIO	2012	TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	88																	
2	152																	
3	210																	
4	88	7,7	783	174		486		38,0	17,8	3,9	8,2	509	4,0	19,1		15,3	0,0	2,4
5	109																	
6	80																	
7	86																	
8	76																	
9	39																	
10	119																	
11	107	7,8	1178	92		254					7,8	892	4,0	22,7				
12	161																	
13	56																	
14	30																	
15	25																	
16	89																	
17	95																	
18	116	8,1	790	102		226					8,1	858	9,0	26,1				
19	122																	
20	100																	
21	80																	
22	79																	
23	107																	
24	105																	
25	82	7,8	1090	94		344	158				7,7	1100	9,0	23,0	5,9			
26	121																	
27	85																	
28	96																	
29	111																	
30	126																	
31																		

JULIO	2012	TUDELILLA	2007S0041|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	148																	
2	133	7,2	963	252		437		35,7	16,6	4,3	8,0	1152	9,0	23,8		16,2	0,3	3,3
3	91																	
4	110																	
5	151																	
6	156																	
7	173																	
8	160																	
9	135	7,6	1556	124		614					8,3	1241	4,0	24,3				
10	113																	
11	120																	
12	108																	
13	97																	
14	116																	
15	107																	
16	71	6,9	2033	536		941					7,9	1703	4,0	25,1				
17	133																	
18	59																	
19	107																	
20	107																	
21	113																	
22	120																	
23	100	7,5	2420	136		550	299				8,1	2127	12,0	24,5	5,6			
24	117																	
25	122																	
26	240																	
27	187																	
28	124																	
29	157																	
30	101	8,2	2560	65		352					7,7	1777	12,0	30,0				
31	85																	

AGOSTO | **2012** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	88																	
2	104																	
3	101																	
4	122																	
5	240																	
6	99	8,1	2260	118		330		53,5	33,9	3,7	7,8	3860	5,0	27,1		25,6	1,8	3,4
7	107																	
8	112																	
9	130																	
10	130																	
11	122																	
12	152																	
13	157	8,0	2690	202		538					8,0	2175	15,0	24,6				
14	233																	
15	251																	
16	199																	
17	173																	
18	180																	
19	174																	
20	179	7,4	2450	122		453	273				7,3	2220	6,0	26,4	13,1			
21	223																	
22	183																	
23	153																	
24	209																	
25	223																	
26	217																	
27	270	7,4	2490	292		617					8,1	2186	12,0	23,6				
28	198																	
29	337																	
30	133																	
31	187																	

SEPTIEMBRE | **2012** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	201																	
2	219																	
3	220	7,6	2190	42		132		18,5	7,8	1,8	8,1	2085	16,0	18,4		19,1	0,2	2,3
4	179																	
5	171																	
6	237																	
7	177																	
8	178																	
9	185																	
10	104	7,6	2200	64		187	101				7,9	1967	9,0	22,0	5,8			
11	28																	
12	89																	
13	44																	
14	36																	
15	49																	
16	54																	
17	77	7,9	3330	384		1038					8,3	2460	10,0	24,5				
18	84																	
19	32																	
20	17																	
21	28																	
22	131																	
23	50																	
24	103	8,1	3000	168		616	296				8,2	2610	6,0	30,7	10,4			
25	82																	
26	94																	
27	84																	
28	780																	
29	143																	
30	82																	
31																		

OCTUBRE	2012	TUDELILLA	2007S0041|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	91	8,9	2720	544		1273		145,0	102,6	14,5	8,4	1351	10,0	23,0		23,5	0,1	4,2
2	55																	
3	90																	
4	105																	
5	94																	
6	124																	
7	120																	
8	90	7,4	2520	368		1071					8,7	2133	8,0	33,8				
9	88																	
10	235																	
11	334																	
12	111																	
13	136																	
14	321																	
15	126	7,5	2480	178		621	298				8,4	1856	20,0	32,6	13,4			
16	98																	
17	156																	
18	127																	
19	375																	
20	1065																	
21	352																	
22	205	8,3	860	74		320					8,3	533	4,0	21,2				
23	131																	
24	273																	
25	164																	
26	162																	
27	100																	
28	85																	
29	56	8,0	1568	316		683					8,7	994	15,0	27,1				
30	52																	
31	56																	

NOVIEMBRE | **2012** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	92																	
2	100																	
3	231																	
4	355																	
5	96	9,0	1805	234		1004		69,3	44,1	6,0	7,9	918	4,0	29,1		30,9	3,6	3,9
6	126																	
7	79																	
8	154																	
9	104																	
10	157																	
11	84																	
12	58	8,8	1155	162		378					8,1	920	15,0	29,2				
13	88																	
14	82																	
15	71																	
16	59																	
17	98																	
18	84																	
19	71	8,9	1032	262		357					8,1	1097	4,0	30,1				
20	52																	
21	65																	
22	43																	
23	66																	
24	69																	
25	263																	
26	256	7,4	1608	134		932	412				8,3	1040	17,0	62,6	17,2			
27	167																	
28	795																	
29	199																	
30	191																	
31																		

DICIEMBRE | **2012** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/día	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	110																	
2	128																	
3	89	7,8	881	84		394		46,1	27,8	4,3	8,0	665	4,0	24,3		10,6	0,5	1,7
4	81																	
5	76																	
6	85																	
7	87																	
8	94																	
9	73																	
10	71	7,9	1480	168		803	337				8,1	852	7,0	32,1	8,5			
11	52																	
12	95																	
13	75																	
14	90																	
15	62																	
16	75																	
17	57	7,4	1854	568		1817					8,1	1005	7,0	30,1				
18	160																	
19	76																	
20	52																	
21	80																	
22	66																	
23	57																	
24	63	7,6	1785	508		1139					7,9	1331	8,0	39,9				
25	68																	
26	53																	
27	89																	
28	49																	
29	64																	
30	65																	
31	70																	