ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

TUDELILLA

ENERO 2011 | **2011** | **TUDELILLA** | *2007S0041|U*

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	134																	
2	128																	
3	130	8,6	1043	150		307	119	40,1	24,2	5,4	8,0	912	6,0	42,9	8,2	17,2	2,0	2,7
4	205																	
5	158																	
6	173																	
7	126																	
8	111																	
9	199																	
10	128	8,5	1115	156		584					8,1	798	5,0	20,5				
11	130																	
12	147																	
13	162																	
14	117																	
15	118																	
16	129																	
17	149	7,9	1109	382		642		47,3	23,4	5,9	8,1	805	4,0	23,8		21,9	1,2	3,2
18	148																	
19	139																	
20	111																	
21	122																	
22	83																	
23	113																	
24	113	8,6	1144	128		546					8,2	823	4,0	22,6				
25	105																	
26	114																	
27	183																	
28	210																	
29	233																	
30	206																	
31	139	8,4	1010	218		580					8,0	953	4,0	22,5				

FEBRERO | **2011** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	117																	
2	159																	
3	140																	
4	141																	
5	132																	
6	123																	
7	129	8,8	1062	186		619		54,4	28,7	6,9	8,1	723	4,0	22,8		20,3	0,4	2,5
8	129																	
9	145																	
10	135																	
11	152																	
12	110																	
13	170																	
14	143	9,4	925	134		433					8,2	724	4,0	23,9				
15	184																	
16	132																	
17	112																	
18	101																	
19	238																	
20	180																	
21	234	9,4	1187	284		1320	567				8,3	659	4,0	17,3	9,8			
22	232																	
23	142																	
24	163																	
25	134																	
26	153																	
27	245																	
28	166	8,0	545	144		260					8,0	633	5,0	24,1				
29																		
30																		
31																		

MARZO	2011	TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	156																	
2	148																	
3	198																	
4	221																	
5	149																	
6	170																	
7	152	8,4	991	120		496		41,5	15,2	3,3	8,2	680	4,0	15,0		10,8	0,1	1,0
8	202																	
9	81																	
10	121																	
11	195																	
12	120																	
13	130																	
14	173	9,3	1315	2778		809					8,8	1178	4,0	23,2			0,3	
15	873																	
16	112																	
17	76																	
18	71																	
19	41																	
20	94																	
21	85	8,5	1015	304		847	306				8,0	610	4,0	18,4	8,6			
22	65																	
23	102																	
24	161																	
25	69																	
26	69																	
27	130																	
28	79	8,6	1175	210		762					8,0	698	5,0	25,1				
29	333																	
30	79																	
31																		

ABRIL	2011	TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	39																	
2	77																	
3	179																	
4	103	7,7	989	164		574		35,5	12,4	3,8	7,9	679	4,0	32,9		15,8	1,7	3,2
5	67																	
6	63																	
7	60																	
8	81																	
9	76																	
10	103																	
11	67	8,4	1650	326		920					8,1	781	4,0	22,4				
12	61																	
13	66																	
14	140																	
15	181																	
16	200																	
17	159																	
18	123	7,1	1253	172		1398	859				8,1	981	4,0	22,1	12,1			
19	181																	
20	195																	
21	220																	
22	251																	
23	199																	
24	225																	
25	225																	
26	211																	
27	73	8,1	919	120		1026					8,1	610	4,0	19,2				
28	46																	
29	71																	
30	95																	
31																		

MAYO	2011	TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	162																	
2	120	8,4	1026	116		515		62,5	26,2	4,8	8,0	779	5,0	30,9		11,0	0,6	2,7
3	110																	
4	117																	
5	101																	
6	124																	
7	198																	
8	145																	
9	127	8,2	1021	176		1370					8,1	601	4,0	22,6				
10	97																	
11	120																	
12	113																	
13	111																	
14	114																	
15	117																	
16	90	8,5	1098	140		365					8,1	792	5,0	24,1				
17	66																	
18	84																	
19	60																	
20	61																	
21	60																	
22	101																	
23	101	7,8	1209	596		862	480				8,3	826	5,0	24,5	14,1			
24	75																	
25	56																	
26	130																	
27	78																	
28	78																	
29	78																	
30	139	8,2	1026	390		698					8,1	792	5,0	24,1				
31	121																	

JUNIO | **2011** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	184																	
2	175																	
3	70																	
4	125																	
5	183																	
6	204	7,7	632	532		652	401	28,9	4,8	1,3	8,0	665	6,0	20,8	11,2	15,0	0,3	2,5
7	136																	
8	64																	
9	189																	
10	82																	
11	111																	
12	192																	
13	112	8,1	791	38		144					7,9	616	9,0	24,1				
14	185																	
15	150																	
16	211																	
17	183																	
18	195																	
19	213																	
20	133	7,2	982	294		551					7,9	645	4,0	22,6				
21	63																	
22	196																	
23	119																	
24	64																	
25	117																	
26	117																	
27	74	8,3	375	174		367					8,1	556	4,0	19,2				
28	80																	
29	85																	
30	127																	
31																		

JULIO	2011	TUDELILLA	2007S0041|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	120																	
2	120																	
3	122																	
4	76	7,9	699	148		412		46,0	11,2	3,8	7,9	699	4,0	26,1		27,8	1,1	3,5
5	64																	
6	58																	
7	49																	
8	32																	
9	49																	
10	69																	
11	20	7,6	1026	184		507	296				8,1	950	4,0	24,6	12,0			
12	63																	
13	66																	
14	173																	
15	130																	
16	162																	
17	204																	
18	123	8,4	820	116		221					7,9	697	4,0	25,2				
19	68																	
20	15																	
21	66																	
22	67																	
23	89																	
24	121																	
25	144																	
26	83	8,1	951	194		526					7,8	803	4,0	36,5				
27	107																	
28	79																	
29	71																	
30	92																	
31	92																	

AGOSTO	2011	TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20	MES	MES-VOL	DQO_D	DBO5	N_T	NH4	P_TOT	pH	COND20	MES	DQO_D	DBO5	N_T	NH4	P_TOT
			µS/cm	mg/L	%	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		µS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	107	7,5	1501	204		680		70,0	60,5	8,8	8,7	913	6,0	31,3		35,0	0,4	2,6
2	80																	
3	98																	
4	57																	
5	56																	
6	83																	
7	60																	
8	53	8,0	1230	248		1289					7,8	985	11,0	52,4				
9	62																	
10	43																	
11	24																	
12	47																	
13	45																	
14	50																	
15	48																	
16	24	7,4	1349	514							7,5	1007	14,0	51,7				
17	91																	
18	108																	
19	91																	
20	77																	
21	94																	
22	62	7,7	1303	196		671	459				7,4	897	17,0	58,2	15,6			
23	57																	
24	76																	
25	94																	
26	54																	
27	70																	
28	76																	
29	66	7,4	1325	138		529					7,5	1124	20,0	55,2				
30	35																	
31	91																	

SEPTIEMBRE | **2011** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	83																	
2	115																	
3	132																	
4	171																	
5	121	8,2	700	98		258		54,5	31,4	5,1	7,6	674	6,0	30,3		25,2	0,8	4,2
6	125																	
7	114																	
8	98																	
9	106																	
10	101																	
11	147																	
12	114	7,0	1086	334		936	602				7,5	664	12,0	36,4	11,0			
13	52																	
14	83																	
15	53																	
16	68																	
17	117																	
18	89																	
19	56	8,4	1388	100		450					7,8	950	11,0	83,3				
20	48																	
21	63																	
22	50																	
23	165																	
24	100																	
25	102																	
26	220	6,8	1043	136		2474					7,9	800	7,0	41,0				
27	93																	
28	87																	
29	112																	
30	83																	
31																		

OCTUBRE	2011	TUDELILLA	2007S0041|U

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	105																	
2	99																	
3	89	6,7	909	88		1115		56,8	39,3	5,5	7,9	789	7,0	38,5		20,7	0,5	4,2
4	79																	
5	100																	
6	107																	
7	80																	
8	99																	
9	91																	
10	62	7,2	1228	294		930					7,8	780	5,0	69,4				
11	51																	
12	107																	
13	107																	
14	120																	
15	133																	
16	144																	
17	93	7,2	775	118		511	308				7,8	682	8,0	57,8	16,0			
18	113																	
19	120																	
20	94																	
21	118																	
22	112																	
23	143																	
24	63	7,2	1135	352		1828					7,8	653	4,0	52,9				
25	133																	
26	131																	
27	147																	
28	116																	
29	139																	
30	134																	
31	110	7,6	845	104		362					7,7	675	11,0	43,7				

NOVIEMBRE | **2011** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	131																	
2	121																	
3	90																	
4	128																	
5	165																	
6	97																	
7	93	7,8	1103	114		321		64,2	43,2	4,9	7,6	486	4,0	28,5		10,0	0,7	2,1
8	122																	
9	137																	
10	106																	
11	131																	
12	79																	
13	90																	
14	95	7,5	1225	82		536	316				7,6	681	4,0	32,9	10,0			
15	95																	
16	73																	
17	76																	
18	66																	
19	77																	
20	79																	
21	83	8,7	1438	196		752					7,7	788	8,0	30,6				
22	73																	
23	57																	
24	61																	
25	48																	
26	68																	
27	80																	
28	68	7,8	1082	210		613					7,7	925	5,0	32,0				
29	70																	
30	77																	
31																		

DICIEMBRE | **2011** | **TUDELILLA**

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/d	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	MES-VOL %	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L	pH	COND20 µS/cm	MES mg/L	DQO_D mg/L	DBO5 mg/L	N_T mg/L	NH4 mg/L	P_TOT mg/L
1	111																	
2	66																	
3	63																	
4	79																	
5	59																	
6	80																	
7	51	7,9	1212	420		897					7,6	920	5,0	25,7				
8	83																	
9	96																	
10	91																	
11	108																	
12	91	7,5	1421	844				101,0	37,5	20,5	7,7	1090	7,0	44,5		46,4	5,1	5,1
13	105																	
14	123																	
15	112																	
16	145																	
17	140																	
18	165																	
19	121	8,0	852	104		283					7,8	638	7,0	24,7				
20	119																	
21	130																	
22	132																	
23	100																	
24	130																	
25	125																	
26	60	7,9	987	130		410					7,8	803	16,0	31,6				
27	75																	
28	79																	
29	80																	
30	81																	
31	95																	