

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 64054 / 2025

DATOS DEL CLIENTE		INIMA SAV CICLAGUA UTE II LOTE III RIOJA MEDIA Plaza Tetuan, nº1 46003 VALENCIA NIF U16466294			
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA		ETAP BAJO IREGUA Agua de Consumo (RD 3/2023 ETAP) INIMA SAV CICLAGUA UTE II LOTE III RIOJA MEDIA 06/03/2025 - 07:30 06/03/2025 - 12/03/2025 2500ml, 2PET			
DATOS DE TOMA DE MUESTRA (**)		Población VIGUERA (LA RIOJA) Fecha toma 05/03/2025			
PARAMETRO	METODO	AMD	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO	UNIDADES
Radiactividad α Total	CPROP/001-a	0,02 Bq/L	0,1 Bq/L	<0,02	Bq/L (1)
Radiactividad β Resto	CPROP/001-a	0,02 Bq/L	1 Bq/L	<0,02	Bq/L (1)
Dosis indicativa estimada	EST/001-a	0,10 mSv/año	0,10 mSv/año	≤0,10	mSv/año (1)
Tritio	CCENT/001-a	10 Bq/L	100 Bq/L	<10	Bq/L (1)
Ensayos validados por: Beatrice Georgina Coroban (Técnico sección Físico-Químico)					
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL LABORATORIO					
AMD: Actividad Mínima Detectable.					

Emitido en Castellón a 12 de Marzo de 2025

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
 Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
 Cargo: Director General

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006. CASTELLÓN || Mas info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

Página 1 de 1

www.eurofins-environment.es - atencioncliente@iproma.com

CASTELLÓN
C/ Lituania 6-8 -
12006- CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA
Calle General Llorente, 27-29
46015 - VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

MADRID
Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
Av. de los Pirineos nº7 - Nave 8A
28703- S.S. de los Reyes MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA
Parque Tecnológico
Citec, C/ Manuel Trillo
nº24 bajo, 36419 -
21, 41120 - SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA
Camiño vello de Santiago
nº24 bajo, 36419 -
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN
Carrer del Garbi, 13,
Local 10, 08150 PARETS
del VALLÈS, - BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUNYA
Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial nave 13
21007 - HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

HUELVA
Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial nave 13
21007 - HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

BALEARES
Carrer de l'Albatros, 5
07610 - PALMA
Tel.: 971 25 10 72
Fax.: 964 210 476