



AQUIMISA S.L.U - C/ Hoces del Duratón, 30-34, P.I. El Montavío II - 37008, SALAMANCA, España - Teléf. 923 193 343 - aquimisa.es@alsglobal.com

INFORME DE ENSAYO

Nº DE MUESTRA: 24_304889



Nº de Boletín: 05229891 // 1348014 Recibida el: 05/06/2024

Inicio del Ensayo: 06/06/2024 Final de Ensayo: 16/08/2024

Sustituye al informe 5169376/1348014 por corrección de referencias.

UTE EDARS LOTE I Y II LA RIOJA

Calle Cardenal Marcelo Spinola, Nº10
28016 MADRID
MADRID

*DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL SOLICITANTE:

Artículo: Agua de consumo a la salida de la ETAP - ANALISIS DE RADIACTIVIDAD ETAP OCÓN

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO: Agua en recipiente de toma de muestras

Ensayos	Resultado(#)	Unidades	Método	Legislación
RADIACTIVIDAD				
Actividad alfa total	<0.04	Bq/l	Basado en CSN 75 7611	
Actividad beta resto	<0.10	Bq/l	Basado en EN ISO 9697	
Tritio	<10	Bq/l	Basado EN ISO 9698	<=100
Dosis indicativa total (DIT)	<0.10	mSv/año	Cálculo	<=0.1

SALAMANCA, a 19 de Agosto de 2024

* Legislación: RD 3/2023 CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO



Método: Cálculo- Cálculo- Basado en EN ISO 9697: Contador proporcional- Basado en EN ISO 9698: Centelleo líquido- Basado en CSN 75 7611: Centelleo de ZnS(Ag)

INFORMACIÓN: El solicitante ha proporcionado y es responsable de la muestra, ficha técnica, etiquetado y datos identificativos, si no se indica lo contrario y estos datos no están cubiertos por la acreditación. Solo se autoriza la reproducción total del informe, que aplica, exclusivamente, a la muestra ensayada conforme se recibió. Está disponible la incertidumbre(Inc) y tasa de recuperación cuando aplica. LD=Límite de detección, LC=Límite de cuantificación. Regla decisión análisis de resultados: comparación directa.

(#) Recuentos microbianos de hasta 3ufc en alimentos y de hasta 2ufc en aguas indican presencia y recuentos inferiores a 10 ufc indican nº estimado.