

**INFORME DE ENSAYO**
**Nº DE REFERENCIA: 94433 / 2026**

| DATOS DEL CLIENTE                                                           |                                        | INIMA SAV CICLAGUA UTE III LOTE III<br>C/Gobleas nº41, planta 1, A 28023 MADRID NIF U21862198 |                 |           |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------|
| DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA                                                   |                                        |                                                                                               |                 |           |         |                |
| Identificación de la muestra (**)                                           | PE MURILLO                             |                                                                                               |                 |           |         |                |
| Tipo de muestra (**)                                                        | Agua de Consumo (RD 3/2023 - RED)      |                                                                                               |                 |           |         |                |
| Remitido por                                                                | INIMA SAV CICLAGUA UTE III LOTE III    |                                                                                               |                 |           |         |                |
| Fecha entrada                                                               | 26/03/2026 - 07:30                     |                                                                                               |                 |           |         |                |
| Fecha inicio / finalización                                                 | 25/03/2026 - 04/04/2026                |                                                                                               |                 |           |         |                |
| Cantidad y Envases                                                          | 2655ml, 2PET, 4VBT, 2PE+Tiosulfato     |                                                                                               |                 |           |         |                |
| DATOS DE TOMA DE MUESTRA (**)                                               |                                        |                                                                                               |                 |           |         |                |
| Población                                                                   | MURILLO DE RIO LEZA (LA RIOJA)         |                                                                                               |                 |           |         |                |
| Fecha toma                                                                  | 25/03/2026                             |                                                                                               |                 |           |         |                |
| DETERMINACIONES "IN SITU"                                                   |                                        |                                                                                               |                 |           |         |                |
| PARAMETRO                                                                   | METODO                                 | LIM.CUANT                                                                                     | RD 3/2023 - RED | RESULTADO | INCERT. | UNIDADES       |
| Temperatura del agua "in situ" (*)                                          | Temperatura medida cliente             |                                                                                               |                 | 13,1      |         | °C (1)         |
| Cloro residual libre "in situ" (*)                                          |                                        |                                                                                               | 1,0 mg/L        | 0,54      |         | mg/L (1)       |
| pH "in situ" (*)                                                            |                                        |                                                                                               | 9,5 Unidad pH   | 7,51      |         | Unidad pH (1)  |
| Turbidez "in situ" (*)                                                      |                                        |                                                                                               | 4 UNF           | 0,35      |         | UNF (1)        |
| Conductiv. 20°C "in situ" (*)                                               |                                        |                                                                                               | 2500 µS/cm      | 330       |         | µS/cm (1)      |
| Cloro combinado "in situ" (*)                                               |                                        |                                                                                               | 2,0 mg/L        | 0,02      |         | mg/L (1)       |
| Ensayos validados por: Carlos Nebot Martinez (Responsable Asesoría Técnica) |                                        |                                                                                               |                 |           |         |                |
| RESULTADOS LABORATORIO                                                      |                                        |                                                                                               |                 |           |         |                |
| PARAMETRO                                                                   | METODO                                 | LIM.CUANT                                                                                     | RD 3/2023 - RED | RESULTADO | INCERT. | UNIDADES       |
| Escherichia coli                                                            | UNE-EN ISO 9308-1:2014                 |                                                                                               | 0 UFC/100ml     | 0         |         | UFC/100ml (1)  |
| Enterococos intestinales                                                    | UNE-EN ISO 7899-2:2001                 |                                                                                               | 0 UFC/100ml     | 0         |         | UFC/100ml (1)  |
| Coliformes totales                                                          | UNE-EN ISO 9308-1:2014                 |                                                                                               | 0 UFC/100ml     | 0         |         | UFC/100ml (1)  |
| Color                                                                       | EA/002-a                               | 3,0 mg/L Pt/Co                                                                                | 15 mg/L Pt/Co   | <3,0      |         | mg/L Pt/Co (1) |
| Sabor (*)                                                                   | ORG/006                                | 1 Ind. dil.                                                                                   | 3 Ind. dil.     | 1         |         | Ind. dil. (1)  |
| Olor (*)                                                                    | ORG/006                                | 1 Ind. dil.                                                                                   | 3 Ind. dil.     | 1         |         | Ind. dil. (1)  |
| pH                                                                          | EL/002-a                               | 4,0 Unidad pH                                                                                 | 9,5 Unidad pH   | 8,0 ±0,2  |         | Unidad pH (1)  |
| Conductividad a 20°C                                                        | EL/001-a                               | 10,0 µS/cm                                                                                    | 2500 µS/cm      | 286 ±23   |         | µS/cm (1)      |
| Recuento de Clostridium perfringens (incluidas las esporas)                 | TSC+MUP (Mº de Sanidad)                |                                                                                               | 0 UFC/100ml     | 0         |         | UFC/100ml (1)  |
| Recuento de microorganismos aerobios a 22°C                                 | UNE-EN ISO 6222:1999                   | 1 UFC/ml                                                                                      | 100 UFC/ml      | <1        |         | UFC/ml (1)     |
| Colifagos somáticos                                                         | UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3:2024 |                                                                                               | 0 UFP/100mL     | 0         |         | UFP/100mL (1)  |

(\*\*) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.

(\*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/)

**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8.  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5.  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camíño vello de Santiago,  
24. Bajo. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial.  
Factoría comercial. Nave 13.  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**INFORME DE ENSAYO**
**Nº DE REFERENCIA: 94433 / 2026**

| RESULTADOS LABORATORIO            |              |            |                 |                  |         |          |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------------|---------|----------|
| PARAMETRO                         | METODO       | LIM.CUANT  | RD 3/2023 - RED | RESULTADO        | INCERT. | UNIDADES |
| Aluminio                          | ICP-MS/002-a | 10 µg/L    | 200 µg/L        | <b>75</b>        | ±11     | µg/L (1) |
| Amonio                            | COL/007-a    | 0,050 mg/L | 0,50 mg/L       | <b>&lt;0,050</b> |         | mg/L (1) |
| Cloruros                          | CI/002-a     | 0,50 mg/L  | 250 mg/L        | <b>14</b>        | ±2      | mg/L (1) |
| Hierro                            | ICP-MS/002-a | 5,0 µg/L   | 200 µg/L        | <b>&lt;5,0</b>   |         | µg/L (1) |
| Manganeso                         | ICP-MS/002-a | 5,0 µg/L   | 50 µg/L         | <b>&lt;5,0</b>   |         | µg/L (1) |
| Indice de Langelier (*)           | CALCU/001-n  | -3         | 0,5             | <b>0,3</b>       | ±0,1    | (1)      |
| Sodio                             | ICP-MS/002-a | 0,1 mg/L   | 200 mg/L        | <b>10</b>        | ±1      | mg/L (1) |
| Sulfatos                          | CI/002-a     | 0,50 mg/L  | 250 mg/L        | <b>32</b>        | ±4      | mg/L (1) |
| Turbidez                          | NF/001-a     | 0,30 UNF   | 4 UNF           | <b>&lt;0,30</b>  |         | UNF (1)  |
| Cloratos                          | CI/003-a     | 0,020 mg/L | 0,25 mg/L       | <b>0,15</b>      | ±0,03   | mg/L (1) |
| Cloritos                          | CI/003-a     | 0,020 mg/L | 0,25 mg/L       | <b>&lt;0,020</b> |         | mg/L (1) |
| Cloruro de vinilo                 | CGM/026-a    | 0,15 µg/L  | 0,50 µg/L       | <b>&lt;0,15</b>  |         | µg/L (1) |
| Acrilamida                        | CLMS/011-a   | 0,030 µg/L | 0,10 µg/L       | <b>&lt;0,030</b> |         | µg/L (1) |
| Antimonio                         | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 10 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>   |         | µg/L (1) |
| Arsenico                          | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 10 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>   |         | µg/L (1) |
| Benceno                           | CGM/040-a    | 0,20 µg/L  | 1,0 µg/L        | <b>&lt;0,20</b>  |         | µg/L (1) |
| Benzo (a) Pireno                  | CGM/019-a    | 0,003 µg/L | 0,01 µg/L       | <b>&lt;0,003</b> |         | µg/L (1) |
| Bisfenol A                        | CLMS/028-a   | 0,50 µg/L  | 2,5 µg/L        | <b>&lt;0,50</b>  |         | µg/L (1) |
| Boro                              | ICP-MS/002-a | 0,010 mg/L | 1,5 mg/L        | <b>&lt;0,010</b> |         | mg/L (1) |
| Bromatos                          | CI/003-a     | 2,5 µg/L   | 10 µg/L         | <b>&lt;2,5</b>   |         | µg/L (1) |
| Cadmio                            | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 5,0 µg/L        | <b>&lt;1,0</b>   |         | µg/L (1) |
| Cianuros totales                  | EA/019-a     | 12 µg/L    | 50 µg/L         | <b>&lt;12</b>    |         | µg/L (1) |
| Cobre                             | ICP-MS/002-a | 0,010 mg/L | 2,0 mg/L        | <b>&lt;0,010</b> |         | mg/L (1) |
| Cromo Total                       | ICP-MS/002-a | 5,0 µg/L   | 50 µg/L         | <b>&lt;5,0</b>   |         | µg/L (1) |
| 1,2-Dicloroetano                  | CGM/040-a    | 0,30 µg/L  | 3,0 µg/L        | <b>&lt;0,30</b>  |         | µg/L (1) |
| Epiclorhidrina                    | CGM/026-a    | 0,030 µg/L | 0,10 µg/L       | <b>&lt;0,030</b> |         | µg/L (1) |
| Fluoruro                          | CI/002-a     | 0,015 mg/L | 1,5 mg/L        | <b>0,071</b>     | ±0,009  | mg/L (1) |
| Mercurio                          | ICP-MS/002-a | 0,10 µg/L  | 1,0 µg/L        | <b>&lt;0,10</b>  |         | µg/L (1) |
| Níquel                            | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 20 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>   |         | µg/L (1) |
| Nitratos                          | CI/002-a     | 0,50 mg/L  | 50 mg/L         | <b>1,8</b>       | ±0,3    | mg/L (1) |
| Nitritos                          | COL/007-a    | 0,010 mg/L | 0,50 mg/L       | <b>&lt;0,010</b> |         | mg/L (1) |
| Plomo                             | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 10 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>   |         | µg/L (1) |
| Selenio                           | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 20 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>   |         | µg/L (1) |
| Uranio                            | ICP-MS/002-a | 1,0 µg/L   | 30 µg/L         | <b>&lt;1,0</b>   |         | µg/L (1) |
| Suma de 20 PFAS                   | CLMS/028-a   | 0,002 µg/L | 0,1 µg/L        | <b>&lt;0,002</b> |         | µg/L (1) |
| PFBA (Ácido perfluorobutanoico)   | CLMS/028-a   | 0,010 µg/L |                 | <b>&lt;0,010</b> |         | µg/L (1) |
| PFPeA (Ácido perfluoropentanoico) | CLMS/028-a   | 0,010 µg/L |                 | <b>&lt;0,010</b> |         | µg/L (1) |
| PFHxA (Ácido perfluorohexanoico)  | CLMS/028-a   | 0,005 µg/L |                 | <b>&lt;0,005</b> |         | µg/L (1) |
| PFHpA (Ácido perfluoroheptanoico) | CLMS/028-a   | 0,010 µg/L |                 | <b>&lt;0,010</b> |         | µg/L (1) |

(\*\*) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.

(\*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/)

**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8,  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5,  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camíño vello de Santiago,  
24. Baio. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial,  
Factoría comercial. Nave 13.  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**INFORME DE ENSAYO**
**Nº DE REFERENCIA: 94433 / 2026**

| RESULTADOS LABORATORIO                      |            |            |                 |           |         |          |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------|----------|
| PARAMETRO                                   | METODO     | LIM.CUANT  | RD 3/2023 - RED | RESULTADO | INCERT. | UNIDADES |
| PFOA (Ácido perfluorooctanoico)             | CLMS/028-a | 0,002 µg/L | 0,07 µg/L       | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFNA (Ácido perfluorononanoico)             | CLMS/028-a | 0,002 µg/L | 0,07 µg/L       | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFDA (Ácido perfluorodecanoico)             | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFUnDA (Ácido perfluoroundecanoico)         | CLMS/028-a | 0,010 µg/L |                 | <0,010    |         | µg/L (1) |
| PFDODA (Ácido perfluorododecanoico)         | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFTTrDA (Ácido perfluorotridecanoico)       | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFBS (Ácido perfluorobutano sulfónico)      | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFPeS (Ácido perfluoropentanosulfónico)     | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFHxS (Ácido perfluorohexanosulfónico)      | CLMS/028-a | 0,002 µg/L | 0,07 µg/L       | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFHpS (Ácido Perfluoroheptanosulfónico)     | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFOS (Ácido perfluorooctanosulfónico)       | CLMS/028-a | 0,002 µg/L | 0,07 µg/L       | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFNS (Ácido perfluorononanosulfónico)       | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFDS (Ácido perfluorodecanosulfónico)       | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFUnDS (Ácido perfluoroundecanosulfónico)   | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFDods (Ácido perfluorododecano sulfónico)  | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| PFTTrDS (Ácido perfluorotridecanosulfónico) | CLMS/028-a | 0,002 µg/L |                 | <0,002    |         | µg/L (1) |
| Plaguicidas                                 |            |            | 0,50 µg/L       | <0,50     |         | µg/L (1) |
| Plaguicid. organoclorados                   | CGM/019-a  |            |                 | -         |         | µg/L (1) |
| Trifluralin                                 | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| α-HCH                                       | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Hexaclorobenceno                            | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| β-HCH                                       | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Lindano (gamma-HCH)                         | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| δ-HCH                                       | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Heptaclor                                   | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Aldrin                                      | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Heptaclor epóxido (isómero B)               | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |

(\*\*) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.

(\*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/)

**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8.  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5.  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camíño vello de Santiago,  
24. Bajo. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial.  
17. Pol. Industrial Sur.  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**INFORME DE ENSAYO**
**Nº DE REFERENCIA: 94433 / 2026**

| RESULTADOS LABORATORIO        |            |            |                 |           |         |          |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------|----------|
| PARAMETRO                     | METODO     | LIM.CUANT  | RD 3/2023 - RED | RESULTADO | INCERT. | UNIDADES |
| Endosulfan 1                  | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Dieldrin                      | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| p,p'-DDE                      | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Endrin                        | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Endosulfan 2                  | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| p,p'-DDD                      | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Oxifluorfen                   | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Endosulfan sulfato            | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| p,p'-DDT                      | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Plaguici.organofosforados     | CGM/019-a  |            |                 | -         |         | µg/L (1) |
| Diclorfention                 | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Fenclorfos                    | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Fenitroton                    | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Etil-Paration                 | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Clorpirifos                   | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Metil-Bromofos                | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Etil-Bromofos                 | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Clorfenvinfos                 | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Tetraclorvinfos               | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Metidation                    | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Plaguicidas nitrogenados      | CGM/019-a  |            |                 | -         |         | µg/L (1) |
| Simazina                      | CGM/019-a  | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020    |         | µg/L (1) |
| Atrazina                      | CGM/019-a  | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020    |         | µg/L (1) |
| Trietazina                    | CGM/019-a  | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020    |         | µg/L (1) |
| Terbutilazina                 | CGM/019-a  | 0,020 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,020    |         | µg/L (1) |
| Ametrina                      | CGM/019-a  | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020    |         | µg/L (1) |
| Prometrina                    | CGM/019-a  | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020    |         | µg/L (1) |
| Terbutrina                    | CGM/019-a  | 0,020 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,020    |         | µg/L (1) |
| Secbumeton                    | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,03 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Pendimetalina                 | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Clodinafop Propargil          | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,10 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| HPA                           | CGM/019-a  | 0,012 µg/L | 0,100 µg/L      | <0,012    |         | µg/L (1) |
| Benzo (b) Fluoranteno         | CGM/019-a  | 0,003 µg/L |                 | <0,003    |         | µg/L (1) |
| Benzo (k) Fluoranteno         | CGM/019-a  | 0,003 µg/L |                 | <0,003    |         | µg/L (1) |
| Benzo (g,h,i) Perileno        | CGM/019-a  | 0,003 µg/L |                 | <0,003    |         | µg/L (1) |
| Indeno (1,2,3,c,d) Pireno     | CGM/019-a  | 0,003 µg/L |                 | <0,003    |         | µg/L (1) |
| Fluoranteno                   | CGM/019-a  | 0,010 µg/L | 0,01 µg/L       | <0,010    |         | µg/L (1) |
| Tri + Tetracloroeteno         | CGM/040-a  | 1,0 µg/L   | 10 µg/L         | <1,0      |         | µg/L (1) |
| Tricloroeteno                 | CGM/040-a  | 0,5 µg/L   |                 | <0,5      |         | µg/L (1) |
| Tetracloroeteno               | CGM/040-a  | 0,5 µg/L   |                 | <0,5      |         | µg/L (1) |
| Suma de 5 ácidos haloacéticos | CLMS/023-a |            | 60 µg/L         | 34 ±10    |         | µg/L (1) |

(\*\*) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.

(\*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/)

**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8.  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5.  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camión vello de Santiago,  
24. Bajo. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial.  
24. Bajo. 36419  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

## INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 94433 / 2026

## RESULTADOS LABORATORIO

| PARAMETRO              | METODO     | LIM.CUANT | RD 3/2023 - RED | RESULTADO | INCERT. | UNIDADES |
|------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---------|----------|
| Ácido Monobromoacético | CLMS/023-a | 3 µg/L    |                 | <3        |         | µg/L (1) |
| Ácido Monocloroacético | CLMS/023-a | 3 µg/L    |                 | <3        |         | µg/L (1) |
| Ácido Dibromoacético   | CLMS/023-a | 3 µg/L    |                 | <3        |         | µg/L (1) |
| Ácido Dicloroacético   | CLMS/023-a | 3 µg/L    |                 | 14 ±3     |         | µg/L (1) |
| Ácido Tricloroacético  | CLMS/023-a | 3 µg/L    |                 | 20 ±5     |         | µg/L (1) |
| Trihalometanos         | CGM/040-a  | 2,0 µg/L  | 100 µg/L        | 44,0 ±11  |         | µg/L (1) |
| Cloroformo             | CGM/040-a  | 0,5 µg/L  |                 | 38 ±10    |         | µg/L (1) |
| Bromoformo             | CGM/040-a  | 0,5 µg/L  |                 | <0,5      |         | µg/L (1) |
| Diclorobromometano     | CGM/040-a  | 0,5 µg/L  |                 | 6 ±1      |         | µg/L (1) |
| Dibromoclorometano     | CGM/040-a  | 0,5 µg/L  |                 | <0,5      |         | µg/L (1) |
| Carbono orgánico total | CAL/001-a  | 1,0 mg/L  | 5,0 mg/L        | 1,5 ±0,3  |         | mg/L (1) |

**Ensayos validados por:** Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Beatrice Georgina Coroban (Técnico sección Físico-Químico), Jose Luis Aranda Mares (Jefe sección Cromatografía)

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL LABORATORIO

El valor del parámetro Índice de Langelier no se da acreditado, debido a que para su cálculo se han utilizado datos facilitados por el cliente. Método UNE-EN ISO 6222:1999. Siembra en profundidad / Agar Extracto de levadura / 22 ± 2°C / 68 ± 4 horas.

Los datos de los parámetros "in situ" sin método analítico han sido facilitados por el cliente.

Emitido en Castellón a 4 de Abril de 2026

Firmado electrónicamente por:  
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492  
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.  
Cargo: Director General

(\*\*) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.

(\*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: [www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/](http://www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/)

Página 5 de 5

[www.eurofins-environment.es](http://www.eurofins-environment.es) - [iproma@etib.eurofins.com](mailto:iproma@etib.eurofins.com)
**CASTELLÓN**

Calle Lituania, 6-8.  
12006  
CASTELLÓN  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

C/ Pablo Iglesias,  
34-36, Local. 50018  
ZARAGOZA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

Carrer de l'Albatros, 5.  
Platja de Palma. Palma.  
07610 BALEARES  
Tel.: 964 25 10 72  
Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

Carrer del Garbí, 13. Local  
10. Parets del Vallès.  
08150 BARCELONA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

Camíño vello de Santiago,  
24. Bajo. 36419  
PONTEVEDRA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

Parque Huelva Empresarial.  
Factoría comercial. Nave 13.  
21007 HUELVA  
Tel.: 959 256 486  
Fax.: 964 210 476

**MADRID**

Avda. Pirineos, 9. Nave  
17. Pol. Industrial Sur.  
28700 MADRID  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

Parque Tecnológico Citec.  
C/ Manuel Trillo, 21.  
41120 SEVILLA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

C/General Llorens,  
27-29  
46010 VALENCIA  
Tel.: 964 251 072  
Fax.: 964 210 476