INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **E1-26-003642-1**

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratorio autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya con el nº LSAA-083-96

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa	**FCC Aqualia Yalde**	Teléfono	**941360272**
Población	**Santa Coloma**	Fax	
Dirección	**Ctra. Alesón a Castroviejo, 100**	Provincia	**La Rioja**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)

Tipo de Muestra	**Agua de consumo**
Municipio	**Santa Coloma (La Rioja)**
Punto de Muestreo	**Punto de entrega Sotés**
Punto de Toma	
Origen del agua	
Fecha Toma	**12/03/2026**
Recogida por	**Cliente**
PM SINAC	**189741 - PM-PUNTO DE ENTREGA SOTÉS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción	**13/03/2026**
Fecha Inicio Análisis	**13/03/2026**
Fecha Fin Análisis	**16/03/2026**
Código Muestra	**E1-26-003642**
Código LIMS	**1784574**
Tipo de Análisis	**Análisis Índice de Langelier**
Muestra Recibida	**Muestra líquida en varios envases**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE

* Cloro libre	0,45	mg/l	* Temperatura	9	ºC	* Olor (a 25ºC)	1	* diluciones
* Cloro combinado	0,10	mg/l	* pH	8,1	Uds de pH	* Sabor (a 25ºC)	1	* diluciones

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO

Parámetros indicadores de calidad

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD 3/2023 (1) Min.	Máx.
* Índice Langelier a 9 ºC	PNT-aq-E1-IL (2)	-	**0,3**		-0,5	0,5

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- Los resultados de este informe solo atañen a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.
- Las incertidumbres de los parámetros acreditados no expresadas en el informe están calculadas y a disposición del cliente.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditación.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
- (1) Para el parámetro turbidez en ETAP/Depósito de Cabecera este valor está referido al criterio de no aptitud
- Los parámetros determinados mediante los métodos PNT-aq-E1-ICP_MA (2) y PNT-aq-E1-ICP_min (2), corresponden a “Metal”, establecida en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **E1-26-003642-1**

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratorio autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya con el nº LSAA-083-96

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	
Código Muestra	**E1-26-003642**

El Responsable Técnico del Laboratorio

Lorena Rodríguez Bonilla
17/03/2026