eurofins | IPROMA

INFORME DE ENSAYO — Nº DE REFERENCIA: 295025 / 2026

DATOS DEL CLIENTE	**INIMA SAV CICLAGUA UTE III LOTE III** **C/Gobleas nº41, planta 1, A 28023 MADRID NIF U21862198**
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	
Identificación de la muestra (**)	**PE NAVARRETE** **COMPLETO**
Tipo de muestra (**)	**Agua de Consumo (RD 3/2023 ETAP)**
Remitido por	**INIMA SAV CICLAGUA UTE III LOTE III**
Fecha entrada	**27/08/2026 - 07:30**
Fecha inicio / finalización	**27/08/2026 - 10/09/2026**
Cantidad y Envases	**2655ml, 2PET, 4VBT, 2PE+Tiosulfato**
DATOS DE TOMA DE MUESTRA (**)	
Población	**NAVARRETE (LA RIOJA)**
Fecha toma	**26/08/2026**

DETERMINACIONES "IN SITU"

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Cloro combinado "in situ" (*)			2,0 mg/L	**0,03**		mg/L	(1)
Cloro residual libre "in situ" (*)			1,0 mg/L	**0,32**		mg/L	(1)
Temperatura del agua "in situ" (*)	Temperatura medida cliente			**19,5**		ºC	(1)

Ensayos validados por: Teresa Marti (Técnico Asesoría Castellón)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Enterococos intestinales	UNE-EN ISO 7899-2:2001		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Coliformes totales	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L Pt/Co	15 mg/L Pt/Co	**<3,0**		mg/L Pt/Co	(1)
Sabor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	**1**		Ind. dil.	(1)
Olor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	**1**		Ind. dil.	(1)
pH	EL/002-a	4,0 Unidad pH	9,5 Unidad pH	**7,9**	±0,2	Unidad pH	(1)
Conductividad a 20ºC	EL/001-a	10,0 µS/cm	2500 µS/cm	**226**	±18	µS/cm	(1)
Recuento de *Clostridium perfringens (incluidas las esporas)*	TSC+MUP (Mº de Sanidad)		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Recuento de microorganismos aerobios a 22ºC	UNE-EN ISO 6222: 1999	1 UFC/ml	100 UFC/ml	**<1**		UFC/ml	(1)
Colifagos somáticos	UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3: 2024		0 UFP/100mL	**0**		UFP/100mL	(1)
Aluminio	ICP-MS/002-a	10 µg/L	200 µg/L	**104**	±14	µg/L	(1)
Amonio	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L	**<0,050**		mg/L	(1)

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.
(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax.: 964 210 476 || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

INFORME DE ENSAYO — Nº DE REFERENCIA: 295025 / 2026

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Cloruros	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L	**16**	±2	mg/L	(1)
Hierro	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	200 µg/L	**<5,0**		µg/L	(1)
Manganeso	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L	**<5,0**		µg/L	(1)
Indice de Langelier (*)	CALCU/001-n	-3	0,5	**-0,1**	±0,0		(1)
Sodio	ICP-MS/002-a	0,1 mg/L	200 mg/L	**9**	±1	mg/L	(1)
Sulfatos	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L	**25**	±4	mg/L	(1)
Turbidez	NF/001-a	0,30 UNF	2 UNF	**<0,30**		UNF	(1)
Cloratos	CI/003-a	0,020 mg/L	0,25 mg/L	**0,44**	±0,07	mg/L	(1)
Cloritos	CI/003-a	0,020 mg/L	0,25 mg/L	**<0,020**		mg/L	(1)
Acrilamida	CLMS/011-a	0,030 µg/L	0,10 µg/L	**<0,030**		µg/L	(1)
Antimonio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Arsenico	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Benceno	CGM/040-a	0,20 µg/L	1,0 µg/L	**<0,20**		µg/L	(1)
Benzo (a) Pireno	CGM/019-a	0,003 µg/L	0,01 µg/L	**<0,003**		µg/L	(1)
Bisfenol A	CLMS/028-a	0,50 µg/L	2,5 µg/L	**<0,50**		µg/L	(1)
Boro	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	1,5 mg/L	**<0,010**		mg/L	(1)
Bromatos	CI/003-a	2,5 µg/L	10 µg/L	**<2,5**		µg/L	(1)
Cadmio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	5,0 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Cianuros totales	EA/019-a	12 µg/L	50 µg/L	**<12**		µg/L	(1)
Cloruro de vinilo	CGM/026-a	0,15 µg/L	0,50 µg/L	**<0,15**		µg/L	(1)
Cobre	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	2,0 mg/L	**<0,010**		mg/L	(1)
Cromo Total	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L	**<5,0**		µg/L	(1)
1,2-Dicloroetano	CGM/040-a	0,30 µg/L	3,0 µg/L	**<0,30**		µg/L	(1)
Epiclorhidrina	CGM/026-a	0,030 µg/L	0,10 µg/L	**<0,030**		µg/L	(1)
Fluoruro	CI/002-a	0,015 mg/L	1,5 mg/L	**0,061**	±0,008	mg/L	(1)
Mercurio	ICP-MS/002-a	0,10 µg/L	1,0 µg/L	**<0,10**		µg/L	(1)
Níquel	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Nitratos	CI/002-a	0,50 mg/L	50 mg/L	**1,8**	±0,2	mg/L	(1)
Nitritos	COL/007-a	0,010 mg/L	0,10 mg/L	**<0,010**		mg/L	(1)
Plomo	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Selenio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Uranio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	30 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Suma de 20 PFAS	CLMS/028-a	0,002 µg/L	0,1 µg/L	**<0,002**		µg/L	(1)
PFOA (Ácido perfluorooctanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFOS (Ácido perfluorooctanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFNA (Ácido perfluorononanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFHxS (Ácido perfluorohexanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFBA (Ácido perfluorobutanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		**<0,010**		µg/L	(1)

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.
(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax.: 964 210 476 || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

INFORME DE ENSAYO — Nº DE REFERENCIA: 295025 / 2026

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
PFPeA (Ácido perfluoropentanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		**<0,010**		µg/L	(1)
PFHxA (Ácido perfluorohexanoico)	CLMS/028-a	0,005 µg/L		**<0,005**		µg/L	(1)
PFHpA (Ácido perfluoroheptanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		**<0,010**		µg/L	(1)
PFDA (Ácido perfluorodecanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFUnDA (Ácido perfluoroundecanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		**<0,010**		µg/L	(1)
PFDoDA (Ácido perfluorododecanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFTrDA (Ácido perfluorotridecanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFBS (Ácido perfluorobutano sulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFPeS (Ácido perfluoropentanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFHpS (Ácido Perfluoroheptanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFNS (Ácido perfluorononanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFDS (Ácido perfluorodecanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFUnDS (Ácido perfluoroundecanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFDoDS (Ácido perfluorododecano sulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFTrDS (Ácido perfluorotridecanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
Plaguicidas			0,50 µg/L	**<0,50**		µg/L	(1)
Plaguicid. organoclorados	CGM/019-a			**-**		µg/L	(1)
Trifluralin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
α-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Hexaclorobenceno	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
β-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Lindano (gamma-HCH)	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
δ-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Heptaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Aldrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Heptaclor epóxido (isómero B)	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Endosulfan 1	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Dieldrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.
(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax.: 964 210 476 || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

INFORME DE ENSAYO — Nº DE REFERENCIA: 295025 / 2026

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
p,p'-DDE	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Endrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Endosulfan 2	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
p,p'-DDD	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Oxifluorfen	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Endosulfan sulfato	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
p,p'-DDT	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Plaguici.organofosforados	CGM/019-a			**-**		µg/L	(1)
Diclorfention	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Fenclorfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Fenitrotion	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Etil-Paration	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Clorpirifos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Metil-Bromofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Etil-Bromofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Clorfenvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Tetraclorvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Metidation	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Plaguicidas nitrogenados	CGM/019-a			**-**		µg/L	(1)
Simazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Atrazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Trietazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Terbutilazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Ametrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Prometrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Terbutrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Secbumeton	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Pendimetalina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Clodinafop Propargil	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
HPA	CGM/019-a	0,012 µg/L	0,100 µg/L	**<0,012**		µg/L	(1)
Benzo (b) Fluoranteno	CGM/019-a	0,003 µg/L		**<0,003**		µg/L	(1)
Benzo (k) Fluoranteno	CGM/019-a	0,003 µg/L		**<0,003**		µg/L	(1)
Benzo (g,h,i) Perileno	CGM/019-a	0,003 µg/L		**<0,003**		µg/L	(1)
Indeno (1,2,3,c,d) Pireno	CGM/019-a	0,003 µg/L		**<0,003**		µg/L	(1)
Tri + Tetracloroeteno	CGM/040-a	1,0 µg/L	10 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Tricloroeteno	CGM/040-a	0,5 µg/L		**<0,5**		µg/L	(1)
Tetracloroeteno	CGM/040-a	0,5 µg/L		**<0,5**		µg/L	(1)
Suma de 5 ácidos haloacéticos	CLMS/023-a		60 µg/L	**29**	±9	µg/L	(1)
Ácido Dicloroacético	CLMS/023-a	3 µg/L		**7**	±2	µg/L	(1)
Ácido Tricloroacético	CLMS/023-a	3 µg/L		**22**	±5	µg/L	(1)
Ácido Monobromoacético	CLMS/023-a	3 µg/L		**<3**		µg/L	(1)

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.
(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax.: 964 210 476 || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

INFORME DE ENSAYO — Nº DE REFERENCIA: 295025 / 2026

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Ácido Monocloroacético	CLMS/023-a	3 µg/L		**<3**		µg/L	(1)
Ácido Dibromoacético	CLMS/023-a	3 µg/L		**<3**		µg/L	(1)
Trihalometanos	CGM/040-a	2,0 µg/L	100 µg/L	**29**	±7	µg/L	(1)
Cloroformo (Triclorometano)	CGM/040-a	0,5 µg/L		**25**	±6	µg/L	(1)
Diclorobromometano	CGM/040-a	0,5 µg/L		**3,6**	±0,9	µg/L	(1)
Dibromoclorometano	CGM/040-a	0,5 µg/L		**<0,5**		µg/L	(1)
Bromoformo (Tribromometano)	CGM/040-a	0,5 µg/L		**<0,5**		µg/L	(1)
Carbono orgánico total	CAL/001-a	1,0 mg/L	5,0 mg/L	**1,4**	±0,3	mg/L	(1)

Ensayos validados por: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Beatrice Georgina Coroban (Técnico sección Físico-Químico), Francisco Colomina Vilar (Técnico sección Cromatografía)

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL LABORATORIO

(**)Datos facilitados por el cliente:
Cl: 0,32
NTU: 0,31
pH: 7,56
CE: 350
tEMP: 19,50ºC
El valor del parámetro Índice de Langelier no se da acreditado, debido a que para su cálculo se han utilizado datos facilitados por el cliente.
Método UNE-EN ISO 6222:1999. Siembra en profundidad / Agar Extracto de levadura / 22 ± 2ºC / 68 ± 4 horas.

Los datos de los parámetros "in situ" sin método analítico han sido facilitados por el cliente.

Emitido en Castellón a 11 de Septiembre de 2026

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.
(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax.: 964 210 476 || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/