INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **N1-25-021320-1**

FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo
C. P.: 33010
Tlf.: 985 98 55 64
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa	**aqualia**	Teléfono	**616434790**
Población	**Santa Coloma**	Fax	
Dirección		Provincia	**La Rioja**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)

Tipo de Muestra	**Agua de Consumo**
Municipio	**Yalde**
Punto de Muestreo	**PTM Salida ETAP Yalde**
Punto de Toma	**PTM Salida ETAP Yalde**
Origen del agua	**-**
Fecha Toma	**09/12/2025**
Recogida por	**Cliente**
PM SINAC	**43819 - ETAP Yalde**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción	**10/12/2025**
Fecha Inicio Análisis	**10/12/2025**
Fecha Fin Análisis	**19/12/2025**
Código Muestra	**N1-25-021320**
Código LIMS	**1745936**
Tipo de Análisis	**Lista de Observación**
Muestra Recibida	**Muestra líquida en varios envases**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE

* Cloro libre	0,90	mg/l	* Temperatura	10	ºC	* Olor (a 25ºC)	1	* diluciones
* Cloro combinado	0,05	mg/l	* pH	8,25	Uds de pH	* Sabor (a 25ºC)	1	* diluciones

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO

Lista de observación nacional

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD 3/2023 (1) Min.	Máx.
* B-Estradiol	PNT-aq-N-Disruptores(1)	ng/l	**<0,25**			1
* Nonilfenol	PNT-aq-N-Disruptores(1)	ng/l	**<100**			300
* Azitromicina	PNT-aq-N-Farmacos(1)	ng/l	**<25**			100
* Diclofenaco	PNT-aq-N-Farmacos(1)	ng/l	**<25**			100

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- Los resultados de este informe solo atañen a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.
- Las incertidumbres de los parámetros acreditados no expresadas en el informe están calculadas y a disposición del cliente.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditación.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
- (1) Para el parámetro turbidez en ETAP/Depósito de Cabecera este valor está referido al criterio de no aptitud

INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **N1-25-021320-1**

FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo
C. P.: 33010
Tlf.: 985 98 55 64
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	
Código Muestra	**N1-25-021320**

El Responsable Técnico del Laboratorio



Jorge Suarez
22/12/2025