ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

TUDELILLA

ENERO 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	132																	
2	148																	
3	152																	
4	121																	
5	163																	
6	177																	
7	126	8,7	829	178		620					8,3	690	7,0	80,6				
8	162																	
9	100																	
10	181																	
11	149																	
12	114	8,2	890	212		549	284	37,1	20,5	6,0	8,1	740	9,0	48,4	2,1	1,4	0,8	0,7
13	158																	
14	67																	
15	99																	
16	141																	
17	133																	
18	142																	
19	142	7,7	840	272		549					7,8	785	24,0	174,0				
20	146																	
21	146																	
22	106																	
23	91																	
24	113																	
25	85																	
26	323	8,3	688	82		265					7,9	723	9,0	60,2				
27	242																	
28																		
29																		
30																		
31																		

FEBRERO 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	205																	
2	193	8,2	851	174		487	246	33,9	18,8	6,0	8,1	770,0	10,0	48,4	2,1	2,0	1,1	1,0
3	100																	
4	274																	
5	218																	
6	112																	
7	319																	
8	149																	
9	255	7,7	840	90		256					7,9	795,0	7,0	21,9				
10	141																	
11	111																	
12	103																	
13	160																	
14	244																	
15	101																	
16	106	7,7	954	164		647					8,6	753,0	4,0	21,8				
17	141																	
18	141																	
19	161																	
20	91																	
21	150																	
22	80																	
23	59	8,0	828	494		663					8,2	638,0	4,0	15,8				
24	65																	
25	56																	
26	122																	
27	91																	
28	135																	
29																		
30																		
31																		

MARZO 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	143																	
2	175	8,4	1328	432		504					8,3	7,0	6,0	25,7				
3	190																	
4	76																	
5	76																	
6	135																	
7	152																	
8	196																	
9	100	8,0	823	146		376					8,2	662,0	4,0	18,0				
10	94																	
11	78																	
12	91																	
13	113																	
14	107																	
15	107																	
16	80	7,4	1127	90		421					8,3	772,0	7,0	17,6				
17	81																	
18	77																	
19	79																	
20	80																	
21	84																	
22	75																	
23	72																	
24	139																	
25	113	7,9	927	126		415					8,3	801,0	6,0	19,2				
26	128																	
27	157																	
28	190																	
29	99																	
30	126																	
31	138																	

ABRIL 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	140																	
2	137																	
3	140																	
4	145																	
5	150																	
6	139	8,2	905	312		1134					8,2	673,0	7,0	27,7				
7	128																	
8	169																	
9	173																	
10	167																	
11	169																	
12	172																	
13	172	8,6	720	186		522		35,1	12,4	3,6	7,8	540,0	4,0	22,3		2,9	0,5	2,3
14	161																	
15	165																	
16	246																	
17	105																	
18	102																	
19	110																	
20	155	8,3	784	130		405					8,2	666,0	4,0	21,2				
21	139																	
22	139																	
23	94																	
24	161	8,5	1049	668		1178												
25	162																	
26	118																	
27	199	8,2	921	162		512	171				8,3	736,0	4,0	30,7	1,8			
28	132																	
29	95																	
30	170																	
31	141																	

MAYO 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	141																	
2	119																	
3	113																	
4	109	8,3	932	156		520		64,0	28,8	8,0	8,0	717,0	6,0	34,1		7,6	0,6	2,8
5	127																	
6	96																	
7	118																	
8	92																	
9	147																	
10	135																	
11	137	7,9	1232	140		634	267				8,1	603,0	5,0	26,5	6,5			
12	105																	
13	114																	
14	101																	
15	102																	
16	97																	
17	161																	
18	88	8,1	785	122		361	84				8,3	819,0	16,0	47,1	14,7			
19	110																	
20	115																	
21	90																	
22	67																	
23	150																	
24	426																	
25	149	8,3	971	194		347					8,1	533,0	13,0	26,6				
26	122																	
27	132																	
28	102																	
29	109																	
30	92																	
31	151																	

JUNIO 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	111	8,4	786	68		216	115	27,0	12,5	2,5	8,4	785,0	5,0	20,3	3,2	1,0	0,3	2,7
2	114																	
3	174																	
4	118																	
5	176																	
6	164																	
7	148																	
8	151																	
9	154																	
10	81																	
11	126																	
12	130																	
13	124																	
14	277																	
15	63	7,6	868	140		760					8,3	663,0	4,0	20,3				
16	92																	
17	196																	
18	148																	
19	97																	
20	127																	
21	65																	
22	69	7,6	802	186		229					8,0	760,0	6,0	19,4				
23	59																	
24	31																	
25	45																	
26	39																	
27	36																	
28	63																	
29	45	7,7	1350	274		347					8,2	731,0	5,0	20,7				
30	49																	
31																		

JULIO 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	24																	
2	25																	
3	26																	
4	21																	
5	20																	
6	18	7,9	1260	198		754	345	37,5	31,9	5,2	8,4	890,0	5,0	20,2	8,0	1,9	0,2	2,6
7	25																	
8	31																	
9	24																	
10	63																	
11	52																	
12	27																	
13	66	7,6	1057	222		707					8,6	840,0	5,0	23,4				
14	31																	
15	52																	
16	29																	
17	36																	
18	44																	
19	46																	
20	43	7,0	521				399				8,5	881,0	9,0	29,7	9,7			
21	74																	
22	43																	
23	26																	
24	24																	
25	35																	
26	41																	
27	52	7,6	955	236		756					8,4	804,0	10,0	28,9				
28	32																	
29	39																	
30	43																	
31	38																	

AGOSTO 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	92																	
2	120																	
3	65	7,6	849	206		766	409	48,2	23,2	4,7	8,8	702,0	11,0	23,7	11,3	5,7	0,2	3,1
4	56																	
5	120																	
6	126																	
7	126																	
8	162																	
9	206																	
10	85	7,7	688	62		281					8,4	573,0	7,0	21,2				
11	83																	
12	86																	
13	78																	
14	86																	
15	87																	
16	86																	
17	86	7,0	1009	560		1285					7,4	750,0	13,0	35,4				
18	68																	
19	54																	
20	81																	
21	82																	
22	75																	
23	70																	
24	93	7,8	1710	824		1750					8,0	955,0	5,0	40,1				
25	34																	
26	73																	
27	46																	
28	21																	
29	48																	
30	58																	
31	31																	

SEPTIEMBRE 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	37	8,3	1113	130		369					7,9	864,0	5,0	38,0				
2	57																	
3	35																	
4	59																	
5	74																	
6	70																	
7	57	7,8	861	140		440	209				7,7	654,0	8,0	36,7	11,0			
8	84																	
9	135																	
10	45																	
11	25																	
12	21																	
13	52																	
14	47	7,8	856	90		464		37,9	28,3	5,8	7,9	660,0	9,0	27,3		5,5	0,1	4,0
15	47																	
16	100																	
17	132																	
18	229																	
19	143																	
20	192																	
21	86	7,7	780	102		346	220				7,9	620,0	5,0	23,1	9,0			
22	110																	
23	104																	
24	86																	
25	61																	
26	97																	
27	123																	
28	133	8,2	894	144		389					8,5	682,0	8,0	32,6				
29	67																	
30	115																	
31																		

OCTUBRE 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	87																	
2	113																	
3	137																	
4	124																	
5	140	6,4	895	372		1289		36,6	12,1	6,2	8,0	895,0	4,0	35,5		6,2	0,2	1,9
6	125																	
7	118																	
8	103																	
9	102																	
10	93																	
11	69																	
12	135	7,3	912	354		1030					8,0	890,0	4,0	35,0				
13	108																	
14	72																	
15	70																	
16	139																	
17	159																	
18	187																	
19	143	7,3	889	260		1493	590				8,1	650,0	8,0	41,4	11,2			
20	244																	
21	243																	
22	189																	
23	179																	
24	87																	
25	90																	
26	90	7,4	910	312		1020					8,1	720,0	7,0	39,8				
27	89																	
28	67																	
29	74																	
30	67																	
31	78																	

NOVIEMBRE 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	155																	
2	63	7,8	699	112		778		37,9	12,3	4,5	8,1	574,0	10,0	32,0		4,9	1,0	3,2
3	83																	
4	134																	
5	104																	
6	111																	
7	115																	
8	318																	
9	122	8,1	873	130		555	271				7,8	364,0	4,0	21,5	5,4			
10	112																	
11	78																	
12	84																	
13	75																	
14	97																	
15	97																	
16	109	7,6	794	3710		4201					7,7	560,0	10,0	55,7				
17	41																	
18	33	7,8	760	154		421												
19	119																	
20	60																	
21	69																	
22	75																	
23	55	8,5	959	174		459					8,2	749,0	13,0	39,4				
24	86																	
25	55																	
26	81																	
27	37																	
28	83																	
29	160																	
30	83	8,1	640	106		290					8,0	719,0	9,0	29,3				
31																		

DICIEMBRE 2009

TUDELILLA

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	96																	
2	104																	
3	131																	
4	139																	
5	179																	
6	70																	
7	155	7,9	810	152		426					8,1	722,0	10,0	29,0				
8	76																	
9	227																	
10	200																	
11	76																	
12	138																	
13	179																	
14	285	7,8	793	226		729	122	63,4	19,7	3,8	8,1	616,0	8,0	21,0	7,0	2,2	0,7	2,5
15	170																	
16	87																	
17	83																	
18	132					433								192,0				
19	94																	
20	182																	
21	103	7,9	890	608		1728					7,7	750,0	24,0	120,0				
22	112																	
23	226																	
24	215																	
25	252																	
26	260																	
27	173																	
28	255	8,5	677	100		223					8,2	543,0	13,0	35,8				
29	192																	
30	204																	
31	200																	